

# 厨房排烟管道 厨房排烟管道定做 诚运力通

产品名称	厨房排烟管道 厨房排烟管道定做 诚运力通
公司名称	武汉诚运力通通风管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市中北路171号
联系电话	13554326240 13554326240

## 产品详情

商用厨房排风系统一般选用双向（或单向）进风、离心式、中压风机，

根据系统的总阻力、总风量和出入口的空间位置要求，选择风机的叶轮尺

寸、转速；电机的功率；出入口角度等参数。

在选择风机参数时，厨房排烟管道定做，对风量、风压应附加安全系数。

风柜在系统中的放置位置：风柜的风压(Pq)，在数于进(Pqi)、出(Pqo)口的全压差，即 $Pq=Pqo - Pqi$ 。因风柜的入口为压，酒店厨房排烟管道，出口为正压，厨房排烟管道，且在数值上相等，因此原则上风柜应放置在管道的中间位置为宜；具体放

置位置应根据实际情况决定。

加压设计要求1．高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应由计算确定，或查表确定。当计算值与查表结果不一致时，应按两者中较大值确定。2．层数超过32层的高层建筑，其送风系统及送风量应分段设计。3．剪刀楼梯间可合用一个风道，其风量应按二个楼梯间风量计算，送风口应分别设置。4．封闭避难层（间）的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30立方米/小时计算。5．机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室。6．机械加压送风机的全压，除计算不利环管道压头损失外，厨房排烟管道设计，尚应有余压。

1. 排烟风机的排烟量应符合下列规定：（1）担负一个防烟分区排烟或净空高度不大于6米的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面积不小于60立方米/小时计算（单台风机排烟不应小于7200立方米/小时）。（2）担负两个或两个以上防烟分区排烟时，应按防烟分区面积每平方米不小于120立方米/小时。（3）中庭体积小于17000立方米时，其排烟量按其体积的6次/小时换气计算；中庭体积大于17000立方米时，其排烟量按其体积的4次/小时换气计算，但排烟量不应小于102000立方米/小时。

厨房排烟管道-厨房排烟管道定做-诚运力通(推荐商家)由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。“厨房排烟管道,新风管道,除尘管道等”选择武汉诚运力通通风管道工程有限公司，公司位于：武汉市中北路171号，多年来，诚运力通坚持为客户提供好的服务，联系人：钟先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诚运力通期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事厨房排烟管道，餐饮厨房排烟管道，酒店厨房排烟管道的厂家，欢迎来电咨询。