

太原MNS配电柜 景泰电气公司

产品名称	太原MNS配电柜 景泰电气公司
公司名称	山西景泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区董茹村西
联系电话	13934213026 13934213026

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西景泰电气设备有限公司

公司主营：山西配电柜，太原配电箱，山西低压配电柜，太原成套配电柜，太原MNS配电柜，山西高压配电箱，太原高低压成套设备，山西开关柜，太原自动化控制柜、山西箱式变电站、太原预装式变电所等的制作、加工和安装，欢迎来电咨询！太原MNS配电柜

本公司跟您一起分享配电箱的机械、外观要求：太原MNS配电柜

配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑，涂层应附着牢固，颜色均匀，无、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离1米处观察无明显色差和反光，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。箱中使用的其它有镀层的零部件，也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象，外表质量都要达到与上同等要求。箱内应干净，除应给用户的资料和零配件及相应其它规范要求的附件外，箱内不得有杂物、灰尘等。

配电箱的铭牌和电路图：每台配电箱的铭牌须采用金属制铭牌，太原MNS配电柜，铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数、出厂编号、生产日期等五项。铭牌应固定在前面板显见处，具体位置应美观合理，固定要求牢固。箱、柜必须附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图等，电路图中各参数要求与实物相一致，并要过塑处理，用2mm厚阻燃性透明板嵌于箱门后，重要控制二次回路也需附图，随配电箱配套供货。

公司从事太原MNS配电柜，如果需要请拨打电话联系。

公司主营：山西配电柜，太原配电箱，山西低压配电柜，太原成套配电柜，太原MNS配电柜，山西高压配电箱，太原高低压成套设备，山西开关柜，太原自动化控制柜、山西箱式变电站、太原预装式变电所等的制作、加工和安装，欢迎来电咨询！太原MNS配电柜

本公司跟您一起分享照明配电箱安装注意事项：太原MNS配电柜

中性线和保护接地线应接在汇流排的端子上，不得混用，且线径要符合要求。相线、中性线及保护接地线的颜色应符合要求。L1，L2，L3三相的相色分别为黄、绿、红色，中性线为蓝色，接地线为黄绿双色。配电箱应用标签或记号笔等清晰明用电回路的名称，以方便对各个回路的控制和检查。

根据使用场合、安全性、操作维护方便性等因素，综合考虑安装高度。一般规定照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。安装地点要避开潮湿、阳光直射、有腐蚀的地方，防止绝缘老化过快。照明配电箱要固定牢固、平正。正式投运前，其内部的接线端子要逐个检查拧紧。

公司从事太原MNS配电柜，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

公司主营：山西配电柜，太原配电箱，山西低压配电柜，太原成套配电柜，太原MNS配电柜，山西高压配电箱，太原高低压成套设备，山西开关柜，太原自动化控制柜、山西箱式变电站、太原预装式变电所等的制作、加工和安装，欢迎来电咨询！太原MNS配电柜

本公司跟您一起分享配电箱柜内的配线安装：太原MNS配电柜

母线须为高导电率、电镀锡、矩形实心铜排制成，配电柜的母线、母线联接和导体须符合标准中关于载流量和温升的要求，母线弯曲处不准有裂纹，表面不得有压痕、凹坑、毛刺等缺陷；母线涂层应均匀，无流痕、刷痕、等缺陷，搭接面不得粘漆，同一元件同一侧涂层界线应一致，与接触面的距离相差不得大于5mm。

相色的要求为：L1相(A相)、L2相(B相)为绿色、L3相(C相)为红色、中性线(N线)为淡蓝色、保护接地线(P E线)为黄绿双色；直流电源的正极为棕色、负极为蓝色，接地中线为淡蓝色，相线和中性母线须为同等截面。

公司从事太原MNS配电柜，如果需要请拨打电话联系。

太原MNS配电柜-景泰电气公司(在线咨询)由山西景泰电气设备有限公司提供。山西景泰电气设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！