

# 广州消防安全评估公司 室内消火栓系统检测与验收

产品名称	广州消防安全评估公司 室内消火栓系统检测与验收
公司名称	广州董禾科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新塘大道西521号F座4楼F4F007号（注册地址）
联系电话	18718630956 18718630956

## 产品详情

【广州消防检测，广州消防安全评估，广州消防工程，广州电气检测，广州消防安全评估资质，广州消防安全评估服务，广州电气检测内容，广州消防检测建筑，广州消防安全评估第三方。欢迎咨询】

### 室内消火栓系统检测与验收

- 1.当室内消火栓数超过10个且室外消火栓给水系统流量大于20L/s时，室内消火栓给水系统管网应成环状，消防泵房应有不少于2条出水管直接和环网的不同管段相连，当其中一条损坏时，其余的出水管应能通过全部水量。
- 2.消防水泵出水管上应设试验检查用的压力表和DN65的放水阀门，供定期测试消防水泵的流量和压力使用，消防水泵进出水管上应设阀门和压力表。
- 3.室内消火栓竖管直径不应小于DN100，室内消火栓直径不应小于DN65。
- 4.室内消防给水管网应采用阀门分成若干独立段，对多层民用建筑的管网阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根。

5.消防用水和其他用水合用水箱时应采取消防用水不作他用的技术措施。