

QFGZ706-钢制七柱工业暖气片

产品名称	QFGZ706-钢制七柱工业暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	82.00/柱
规格参数	
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

qfgz706 gz706 gz-7暖气片 钢制圆管七柱暖气片 钢七柱工业散热器 冀州钢七柱 散热量大
散热效果好 安装方便快捷 欢迎来厂考察指导 中心距600mm 壁厚1.5-2.5mm 欢迎来厂考察指导

暖气片的技术标准 暖气片材质应符合gb 13237的规定，水道管厚度为1.5mm。

暖气片应逐组进行水汽压实验，承压能力不小于1.6mp。暖气片进出水管均设置在暖气片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管中心间距为120mm，误差不大于±5mm。暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15mm；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层，并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。暖气片管接口螺纹应符合gb/t 7303的规定，螺纹应保证3-5扣完整无缺陷，连接管螺纹处应有保护帽。每组暖气片设置活动手动跑风1个。暖气片焊接应符合gb/t 985 gjb481的规定，焊缝应平直、均匀、整齐、美观，不得有裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷；点焊的焊点应均匀，相邻焊点距不大于40mm，焊点不得出现烧穿等缺陷。散热管与通水管焊接必须牢固贴合。暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15 μm，漆膜厚度不得小于60 μm；漆膜附着力应达到gb/t 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合gb/t 1732的规定。

暖气片\01.jpg 暖气片\01.jpg宽比例应美观，应有等电位连接装置，设置等电位连接端子。

暖气片不得有明显变形、划痕、碰伤和毛刺。 质保两年 终身维护