

泳池循环水处理设备 泳池毛发过滤器 304不锈钢毛发过滤器厂家

产品名称	泳池循环水处理设备 泳池毛发过滤器 304不锈钢毛发过滤器厂家
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

1、游泳池补水

每天开场前，如泳池水位过低，则需要进行手动操作补水；如设有自动补水箱则无需手动操作，其会在水位低时自动进行补水。

2、检查循环水泵

每天检查一次循环水泵，看是否有漏水及异响，如有则通知人员进行检查。

3、检查过滤砂缸

每天检查一次过滤砂缸，其管道开关是否在正常过滤位置，砂缸的多向阀是否在正常过滤时应在的FILTER位置；另检查砂缸上的压力表，看压力是否高于1.5，如高于则要进行反冲洗。

反冲洗

- (1) 先停止循环泵及投药泵；
- (2) 把过滤沙缸的多向阀打向BACKWASH位置；
- (3) 将反冲洗手动开关打到开的位置；
- (4) 开启循环泵（备用泵除外），冲洗时间视压力表压力及透视镜中水清澈度适当调整

, 一般为10-15分钟；

(5) 反冲洗过后，停止循环泵，把过滤沙缸的多向阀打向RINSE位置，开启循环泵运行2分钟；

(6) 停止循环泵，把过滤沙缸的多向阀打向FILTER位置，并将反冲洗手动开关打到关的位置，整个反冲洗过程结束。

4、检查自动加药设备

检查自动加药设备是否能正常加药，检查在线监测仪是否能正常显示并控制自动加药泵。

附：过滤沙缸的多向阀名称及作用：

FILTER：正常过滤

BACKWASH：反冲洗

WASTE：排水

RECIRCULATE：不经过滤沙缸循环

CLOSED：将过滤沙缸之功能关闭

RINSE：将反冲洗后留在管内之污物排出