

# 国内给企业建低温气站的公司，国内给工厂建低温气站的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内给企业建低温气站的公司，国内给工厂建低温气站的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内给企业建低温气站的公司，国内给工厂建低温气站的公司，菏泽花王容器煤气发生炉的备用台数设置宜符合下列规定：

- 1 煤气发生炉的工作台数每5台及以下应另设1台备用；
- 2 当用户终年连续高负荷生产时，每4台及以下宜另设1台备用；

3 当煤气发生炉检修时，国内给企业建低温气站的公司，国内给工厂建低温气站的公司，菏泽花王容器煤气用户允许减少或停止供应煤气的情况下，可不设备用。

6.0.2 煤气发生炉设备选型，应根据煤种确定。当冷煤气站气化不黏结烟煤、弱黏结烟煤及年老褐煤时，宜采用两段炉。

6.0.3 竖管、旋风除尘器、风冷器应分别与煤气发生炉一对一配置。

6.0.4 竖管底部的灰和焦油渣宜采用水力排除。

6.0.5 余热锅炉的设置应满足工艺系统压力降的要求，国内给企业建低温气站的公司，国内给工厂建低温气站的公司，菏泽花王容器并应经技术经济比较后确定。

6.0.6 余热锅炉应采用火管式锅炉。

6.0.7 压力大于等于0.1MPa的煤气发生炉水夹套或汽包，应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB 150的有关规定。

6.0.8 电气滤清器型式的选择应根据煤气中焦油和杂质的性质确定；国内给企业建低温气站的公司，国内给工厂建低温气站的公司，菏泽花王容器当其流动性差、不能自流排除时，应采用带有冲洗装置的电气滤清器。

6.0.9 电气滤清器的数量和容量应根据煤气站的设计产量确定，且不宜少于2台，且不应设备用。管式电气滤清器内，煤气的实际流速不宜大于0.8m/s；当其中1台清理或检修时，国内给企业建低温气站的公司，国内给工厂建低温气站的公司，菏泽花王容器煤气的实际流速不宜大于1.2m/s。