

KJ101N-DJ型断水保护器

产品名称	KJ101N-DJ型断水保护器
公司名称	济宁恒信建筑机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市共青团北路太白别墅区9号楼101室
联系电话	0537-2227077 15563492708

产品详情

热卖首选kj101n-dj型断水保护器,kj101n-dj型断水保护器,断水保护器,优质专业kj101n-dj型断水保护器,直销首选断水保护器

kj101n-dj型断水保护器 kj101n-

dj型断水保护器是在适用于矿井要求安全防爆情况下工作的各种水泵，瓦斯抽排泵的供水检测，当水管中缺水，断水保护器判断属实后立即发出断电指令，机内继电器触点跳变，控制泵电机供电开关断电，水管中供水恢复正常时，断水保护器机内继电器触点恢复，允许开关复电。kj101n-dj型断水保护器技术指标 1.工作电压：直流18v。 2.工作电流：60ma(断电动作时80ma)。

3.探头方式：插入管内检测。 4.控制方式：继电器触点控制方式。 5.控制响应时间：10秒。 6.传感头-仪器距离：<5m。 7.关联设备：kjf19、kjf19.2矿用分站。

8.防爆型式：矿用防爆兼本安型，防爆标志：dibi(150) 9.仪器重量：8kg kj101n-

dj型断水保护器安装与调整 安装：

1.从监控仪的断电控制端引线接保护器电源，或接18v250ma直流恒流电源。

2.将水传感器探头通过三通接入水管，注意：i.接地端连接水管。

ii.探头要位于当停水时探头所在的水管中无水的位置。 泵低防开开关类型，把控制触点接常开/常闭端。

调试：1.水阀，调节灵敏度电位器，调到当水管无水时延迟3-5秒保护器动作为好。

2.绿灯是电源指示灯，当水管有水时只亮绿灯。无水时红灯点亮，同时继电器动作，执行断电。

3.度顺时针调整为小，逆时针调整为大。

kj101n-dj型断水保护器 隔爆兼本安型断水保护器水泵用断水保护器 kj101n-

dj型断水保护器是在适用于矿井要求安全防爆情况下工作的各种水泵，瓦斯抽排泵的供水检测，当水管中缺水，断水保护器判断属实后立即发出断电指令，机内继电器触点跳变，控制泵电机供电开关断电，水管中供水恢复正常时，断水保护器机内继电器触点恢复，允许开关复电。kj101n-dj型断水保护器技术指标 1.工作电压：直流18v。 2.工作电流：60ma(断电动作时80ma)。

3.探头方式：插入管内检测。 4.控制方式：继电器触点控制方式。 5.控制响应时间：10秒。 6.传感头-仪器距离：<5m。 7.关联设备：kjf19、kjf19.2矿用分站。

8.防爆型式：矿用防爆兼本安型，防爆标志：dibi(150) 9.仪器重量：8kg kj101n-

dj型断水保护器安装与调整 安装：

1.从监控仪的断电控制端引线接保护器电源，或接18v250ma直流恒流电源。

- 2.将水传感器探头通过三通接入水管，注意：i.接地端连接水管。
ii.探头要位于当停水时探头所在的水管中无水的位置。 .泵低防开关类型，把控制触点接常开/常闭端。
调试：1.水阀，调节灵敏度电位器，调到当水管无水时延迟3-5秒保护器动作为好。
- 2.绿灯是电源指示灯，当水管有水时只亮绿灯。无水时红灯点亮，同时继电器动作，执行断电。
- 3.度顺时针调整为小，逆时针调整为大。

济宁恒信建筑机械设备有限公司隶属于济宁市顺源工矿设备有限公司，公司从事建筑机械整机生产及配件销售，主要有各种型号建筑机械，包括路面机械，钢筋预应力机械，起吊机械，混凝土路面切割机，混凝土路面刻纹机，钢筋调直机，钢筋弯曲机，钢筋切断机，钢筋调直切断机，地面打蜡机，水磨石机，打夯机，地面清灰机清渣机，混凝土强度检测仪等。公司以优秀的生产团队、严格的质量检验和高效的管理体系受到了多家知名企业的青睐。为公司的企业形象和信誉做出了积极的影响。销售客服接待有关退换货事项,在符合退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后,将根据快递单查找,如填写不明者予以拒收处理。秉承“质量第一,客户至上,科技创新”的经营管理理念,以卓越的设计,专业的生产技术和先进的生产设备。

联系人：孙艺女士(销售部经理) 手机：15563492708 座机：0537-2227077
济宁恒信建筑机械设备有限公司
地址：山东省济宁市市中区红星西路42号(272100) 电话：0537-2227077
传真：0537-2102333 邮箱：shunyuan06@126.com 网站：www.jininghx.com
旺旺：shunyuangk88 qq:2813480896