

雨水提升预制泵站

产品名称	雨水提升预制泵站
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-1 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

雨水tisheng预制泵站

一、雨水tisheng预制泵站——社会现状

城市内涝在中国比较普遍。从发生的区域来看，以前主要发生在一些沿海地势比较低的地区，内陆城市也经常发生。城市建设用地面积小，可选择的区域比较大，问题解决的难度比较大。

一体化预制泵站根据应用场景和排放介质不同，用在雨水上的叫一体化雨水泵站、雨水预制泵站、一体化雨水tisheng泵站、用在污水上的叫一体化污水泵站、污水预制泵站、一体化污水tisheng泵站、用在雨污上的叫雨污合流泵站。

一体化预制泵站在国内目前是一个趋势，在利用其主要性能的基础上可以改善周围环境的变化，有效地促进了整个泵站的应用而给人们带来高质量的生活环境。应用到的场所有很多，比如生活小区、酒店、宾馆、车站、机场、高速公路服务区、饭店等。

二、雨水tisheng预制泵站——一体化泵站内置附件

1、格栅

可采用提篮式格栅和粉碎式格栅。

提篮式格栅的材质应采用不锈钢304材质。

粉碎式格栅的溢流格栅应加开检修孔，并配套导杆、tisheng链、进水渠和支撑附件。

2、水泵和电机

潜水泵的运转噪声不应**80dB(A)。

水泵配套的电机应采用防护等级IP68的潜水电机。

3、 泵站的进水管和外部管道，应采用柔性连接。

4、 出水管应配止回阀和检修阀

5、 管路系统的管材、管件和阀门，应采用耐腐蚀的材料。

管材、管件和阀门的选型和连接方式，应根据输送介质和使用环境确定。

6、 tisheng装置应设置不锈钢304及以上材质的导杆、 tisheng链等tisheng装置，操作平台和检修孔开孔尺寸应确保泵站外tisheng设备能顺利完成tisheng作业。

7、 水泵和自耦底座宜采用金属与金属之间的连接，并应采用橡胶圈密封。

8、 操作平台宜采用不锈钢、玻璃钢材料，操作平台应进行承载力测试，设置于检修阀以下0.5m~1.0m，并位于进水管管**和启动水位以上。

9、 爬梯的材质宜采用不锈钢

10、 液位控制宜采用静压式液位传感器、浮球开关等液位控制设备，并以4~20mA的信号反馈到主控制。

三、雨水tisheng预制泵站——注意事项

1.根据近期的近期污水排放量情况，规划好污水泵站的设立。预制式一体化泵站的设计应根据liuliang选择预制式一体化泵站的缸体规格。可以具有所需直径的圆柱体。

2.在分开的排水中，雨水泵房和污水泵房可以在院子里朝不同的方向分别建造，也可以建在一个结构中，但污水提..升泵，集水池和管道应自备。

3.应当清楚的是，预制式一体化泵站是一次或分阶段建造的，其规格和设施是永..久性和半永..久性的。污水通过泵站提..升后，水被送至河道以接收处理厂，以选择预制式一体化泵站的位置。

4.预制式一体化泵站的集水箱与机器的结构相同时，集水墙与机房之间应用防水隔墙隔开，不得有渗漏。做法符合结构设计规范;在机器和机器之间保持施工间隔，以防..止下沉不均匀。集水盆大多是圆形的，机房大部分是方形的。

5.注意对周围的影响，结合当地情况，使泵站与居民住宅等公共建筑保持间隔，泵站院子绿化，并在周围建墙。

6.地址的位置主要看地下水的状态，土壤是否闷闷，泵站是否需要承重。

