

奥特迅ATC115M20III电力高频充电模块

产品名称	奥特迅ATC115M20III电力高频充电模块
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:奥特迅 型号:ATC115M20III 产地:中国
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

奥特迅ATC115M20III电力高频充电模块

多机并联运行

多机并联运行的要求：

- z 每个模块的输出限流值整定一致；
- z 每个模块的浮充电压值应整定一致；
- z 每个模块的均充电压值应整定一致；
- z 上叙参数整定时尽量接同样大的负载，测试使用同一块仪表；

对于配有集中监控器的系统，模块的通讯地址编码应分别正确设定，不能出现重复设置。

8.7 自动 / 手动

该系列模块设计有内置 CPU，前面板有数码显示，因此即方便与监控装置组成系统成套使用，也方便模块单独使用。

- z 当模块与集中监控器通信正常时，模块处于自动状态，模块的浮充电压、均充电压、输出限流整定值及均/浮充转换、开/关机等由集中监控器控制；

z 模块运行时若与集中监控器通信中断后，模块回到手动控制状态，模块的浮充电压、均充电压为最后一次通信后监控器设定的电压，均/浮充转换、开/关机控制可通过面板按键操作。

z 当模块单独使用（无集中监控器）时，模块的输出电压/电流以及各种报警/保护参数都可以通过面板操作按键来整定，如浮充电压值、均充电压值，均/浮充转换、开/关机控制等。

注意事项

本设备内部设有防雷保护电路，为确保设备及人身安全，保护地线必须安全可靠接地，接地电阻要小于 5 欧姆。

机器前面进风罩与后面排风口不要遮挡，前、后应留有 80 ~ 100mm 以上的间隙，以免影响整机散热。高频开关电源模块使用说明书 包装、运输、保管及客户服务

九 包装、运输及保管

包装

本产品采用中性纸箱或木箱包装，内衬防震珍珠棉及防水塑料袋，

箱内装有：

- a) 智能高频开关电源模块一台
- b) 产品合格证一份
- c) 产品使用说明书一份

运输

产品在运输过程中应有遮盖，不应有剧烈振动和撞击。

保管

设备应存放在通风良好的场所，避开高温、尘埃和金属粉末

多的环境，在储运过程中，应避免雨、雪侵袭和剧烈振动冲击。