

SIEMENS西门子 BSC PCK的冗余运行软件 6AV63611CA000AD0

产品名称	SIEMENS西门子 BSC PCK的冗余运行软件 6AV63611CA000AD0
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理经销商 WinCC软件:全新原装 假一罚十 德国:正品现货 实体经营
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

“加载在线更改”的要求保持项目一致请确保仅对一致的项目使用“加载在线更改”：

在激活“加载在线更改”功能之前，必须将组态站和操作员站上的项目同步到同一项目状态。

在启动“加载在线更改”时，必须对组态站上的项目进行测试且项目必须正常运行。只能对“加载在线更改”功能可记录的更改进行组态。如果编辑不一致的项目，则可能存在所激活的项目在下载之后将无法正确运行的风险。这样，将只能在禁用状态下对运行系统中的错误进行更正。将项目同步到相同的状态对所有参与的计算机上的项目进行同步，以使它们在激活“加载在线更改”前具有相同的数据。为此，可以使用项目复制器将当前版本的项目从操作员站复制到组态站。检查项目一致性在启动“加载在线更改”下载之前，在运行系统中测试在组态站上编辑的项目。这样可确保完全起作用的数据传送到操作员站且在激活的项目中不出现错误。在“加载在线更改”激活时组态仅当“加载在线更改”功能激活时才能编辑组态站上的项目。只能对“加载在线更改”功能可记录的变化进行组态。如果“加载在线更改”功能不能记录某个组态，将显示一条警告。如果无视该警告而继续组态更改内容，将重置“加载在线更改”功能。这样将无法再传送更改内容。使用项目1.8 创建和编辑项目WinCC：使用 WinCC系统手册, 11/2020, A5E50503037-AA 167约束条件如果在组态站上编辑项目，应遵守以下说明：

不得在操作员站上修改项目。不得通过另一台计算机在组态站或操作员站上编辑项目。

同样，也不得通过脚本修改操作员站上的组态。对于客户机-服务器系统，必须取消选中组态站上 WinCC 项目管理器/服务器数据下“隐含更新”菜单中的“导出之后通知”复选框。说明集成项目如果编辑使用SIMATIC 管理器创建的 WinCC 项目，则在 WinCC 项目管理器中不会显示菜单项“加载在线更改”。这同样适用于在 WinCC 中创建并随后使用“导入 WinCC 对象”功能导入到 SIMATIC Manager 中的项目。这种类型的项目也称为 TIA 项目。如果使用 WinCC 项目管理器复制 TIA 项目，并随后编辑该副本，将在 WinCC 项目管理器中显示菜单项“加载在线更改”(Load Online Changes)。通过多个分步骤进行组态可通过多个分步骤来组态将由“加载在线更改”功能记录的更改。为此，如果已启用“加载在线更改”，请在每个组态会话结束后退出 WinCC。在下一组态会话期间，该项目将以同一状态启动，且可对其进行进一步处理。完成部分组态后，一次性将修改的项目下载到操作员站。说明禁用“加载在线更改”也可在组态站

上关闭“加载在线更改”。不过，仅当不希望在线执行任何组态修改且想要执行至 OS 的完整下载时，才可关闭“加载在线更改”。如果要中断“加载在线更改”，切勿选择“关闭”(Turn Off)。否则就不能保证项目的一致性。数量结构使用“加载在线更改”功能，不能组态和传送超过 500 个的变量、归档变量和消息。使用项目 1.8 创建和编辑项目 WinCC：使用 WinCC168 系统手册, 11/2020, A 5E50503037-AA “加载在线更改”功能不适于传送大量数据。归档变量：对性能的影响如果对现有归档变量进行更改，将在归档管理器中创建新段。这会降低“加载在线更改”功能的性能。在变量记录编辑器中添加或删除变量时，不另外创建段。拆分大文件下载通过多个步骤组态主要修改。组态后，将每个部分数据包传送至操作员站。参见如何激活“装载在线改变”(页 176)如何下载装载在线改变(页 178)如何复位装载在线改变(页 183)加载在线更改的使用和限制(页 169)运行“加载在线更改”诊断(页 173)