

# SIEMENS西门子 BSC PCK的冗余运行软件 6AV6 361-1CA00-0AD0

产品名称	SIEMENS西门子 BSC PCK的冗余运行软件 6AV6 361-1CA00-0AD0
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理经销商 WinCC软件:全新原装 假一罚十 德国:正品现货 实体经营
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

## 产品详情

加载在线更改的使用和限制简介在禁用“加载在线更改”时能够执行的所有组态，在激活“加载在线更改”时未必都能执行。基本限制打开的文件对于“加载在线更改”，将不传送任何打开的文件，例如，当时在图形编辑器中处于打开状态的画面。下载后，在“进程对话框”(Progress dialog)的消息窗口中进行输入。关闭除“加载在线更改”之外的所有应用程序和编辑器，然后再次开始传送。运行系统中的项目组态站上的项目不得在运行系统中处于激活状态。使用项目1.8 创建和编辑项目WinCC：使用 WinCC系统手册, 11/2020, A5E50503037-AA 169WinCC

服务器在将“加载在线更改”下载至服务器期间，请按照下列步骤执行：

应该在包含已导入服务器数据包的所有客户机上打开相应的 WinCC 项目。即使相应项目未在所有客户机上打开，也可以执行下载。在确认最后一个“加载在线更改”对话框后，必须等待至少 10 分钟，才能在客户机上打开项目。冗余系统只有满足特定的要求才能在冗余系统中使用“加载在线更改”。如果要在冗余系统中使用“加载在线更改”，则需要 SIMATIC 管理器、STEP7 或 PCS7。您必须始终通过主服务器启动“加载在线更改”下载。这样还会在备用服务器上执行“加载在线更改”的下载。但无法通过备用服务器启动下载。对用户归档组态数据的更改（如归档中删除的字段）无法通过“加载在线更改”传送到冗余服务器对。支持 WinCC Web Navigator如果在组态站和操作员站上安装了 Web Navigator Server，“加载在线更改”支持传送 WinCC 选件 Web Navigator

的已发布画面和脚本。文件和元素“加载在线更改”支持对以下元素进行编辑：元素 创建 删除 编辑  
注释项目名称、项目属性--- ---不可以 ---计算机 可以 不可以 不可以 ---计算机属性 --- ---不可以

---时间基准（计算机属性）--- ---不可以 ---用户周期（项目属性）--- ---不可以 ---使用项目1.8

创建和编辑项目WinCC：使用 WinCC170 系统手册, 11/2020, A5E50503037-AA元素 创建 删除 编辑

注释变量（变量管理）可以 可以 可以 创建：SIMTIC S7-1200, S7-1500 Channel:如果变量是通过功能“AS 符号 > 从 AS 加载”创建的，则不支持。删除/编辑：

当所使用的通道支持该功能时适用于外部变量。当前只适用于 S7 通道。变量组（变量管理）可以 可以  
可以 删除：仅当所包含的变量可删除时才有效。结构类型（变量管理：结构变量）可以 可以 可以  
删除：仅当结构类型不包含结构变量时才有效。编辑：

只有在结构类型下没有建立结构变量时才有效。结构变量（变量管理：结构变量）可以可以可以  
删除：仅当关联的结构变量元素可删除时才有效。连接（变量管理）可以可以可以  
更改连接可能会导致丢失数据。删除/编辑：目前只适用于 S7 通道。通道（变量管理）不可以不可以  
不可以 ---通道单元（变量管理）不可以不可以不可以 ---文本条目（文本库）可以可以可以  
---画面（PDL 文件、图形编辑器）可以可以可以 运行系统：  
画面只有在重新选择之后才会在运行系统中更新。库、调色板（图形编辑器）--- --- 不可以  
---文本列表、图形列表（文本列表和图形列表）可以可以可以 ---使用项目1.8 创建和编辑项目WinCC：  
使用 WinCC系统手册, 11/2020, A5E50503037-AA 171元素 创建 删除 编辑 注释消息（报警记录）可以可以  
可以 编辑：不支持对消息类别中的消息块和消息组进行编辑。  
支持对用户自定义消息组进行编辑。删除：  
不支持对消息类别进行删除。归档、归档变量（变量记录、用户归档）可以可以可以  
---报表、布局（报表编辑器）可以可以可以 ---脚本（全局脚本）可以可以可以  
---访问权限（用户管理员）可以可以可以 ---SysDiagControl（诊断）是是是 编辑：  
在“变量管理”（Tag Management）中添加新控制器：要显示相应的 ProDiag  
消息，需要先禁用运行系统并重新启用。其它文件可以可以可以 文件必须位于项目目录下或者以下任  
何一个子目录中：GraCS、Library、ScriptLib、PRT、Textbib。参见在线组态 (页  
159)如何下载装载在线改变 (页 178)如何复位装载在线改变 (页 183)如何激活“装载在线改变” (页  
176)加载在线更改 (页 164)“加载在线更改”的要求 (页 167)