

球场强光投光照明灯多少钱-武汉珽明照明

产品名称	球场强光投光照明灯多少钱-武汉珽明照明
公司名称	武汉珽明照明电器制造有限公司
价格	6825.00/套
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区磨山工业园磨华新村217号
联系电话	86-02784671599 13986211013

产品详情

m-ntc9221外场强光投光灯

广泛适用于广场、体育场、高尔夫球场、大型建筑物、货柜场、港口、码头等场所作投光照明。

一 性能:

采用超大功率高强度气体放电灯作光源，显色指数符合国际奥委会对体育场馆的设计标准，达到了彩色电视转播的技术条件和要求。

灯具采用全密封结构设计，呼吸过滤装置能够有效地平衡灯具内外的空气压力并降低灯具内的温度，从而提高灯具的使用寿命。

内部装有遮光板，可有效控制眩光，减少光污染。

采用最新表面处理技术，具有良好的防腐能力，确保在恶劣环境下可靠使用。

外壳采用优质轻合金材料制作，外壳结构经过优化设计，重量轻，强度高，具有抗强力碰撞和冲击能力。

灯具采用一体化造型设计，外形美观，线条流畅，风阻小。

人性化的后开盖设计，更换灯泡快捷方便；开盖断电保护装置极大地保证了灯具安全性。

采用座式、壁挂式、吸顶式等多种安装方式,操作简单方便；灯具两侧有调光刻度盘及瞄准结构，方便调整灯具投射角度，并可根据需要选配红点瞄准器，用于远距离精确对光。

二 使用：

1、根据现场环境和照明需要，确定灯具和镇流器箱的安装位置，备好两根相应长度的三芯电缆线，一根

是灯具电缆线，连接灯具的接线盒和镇流器箱，另一根是电源电缆线，用来连接镇流器箱和电源。

2、打开镇流器箱端盖，旋松镇流器箱电缆引入口的压紧螺母，将灯具电缆线、电源电缆线分别穿过压紧螺母引入到镇流器箱内部接线端子处，按接线图的规定将I1线、I2线、地线连接固定，再旋紧电缆线压紧螺母和紧固镇流器箱端盖。

3、按规定的安装方式将灯具和镇流器箱安装好，再将电源电缆线的另一端连接到380v或220v电源。

4、旋松灯具支架两侧的六角头固定螺栓，可在180°范围内调整灯具的照射角度（可通过支架上的刻度盘粗略调节，也可选配红点瞄准器进行精确调节），在达到所需照射角度后，将灯具两侧的固定螺钉拧紧。

5、更换灯泡时，松开灯具后盖上的四个内六角螺钉，打开后盖，拆下灯座上固定灯泡引线端子的两个螺钉，取下坏灯泡，将新灯泡装入灯座并拧紧固定螺钉，将后盖装好。

注意：换灯泡时，要将泡壳中间鼓起的泡瘤背向灯具透明件。

三 注意：

1、安装灯具时，必须将灯具支架上的所有固定螺钉拧紧，防止灯具在恶劣条件下使用时出现松动而造成危险。由于灯体温度较高，灯具安装应高于3m或应安装在人不易接触的地方。

2、灯具使用时，透明件中心及灯具外壳温度较高，不得触摸，以免烫伤。

3、灯具在使用时表面不能有任何覆盖物。

4、灯具只能完整的带有保护屏使用。

5、使用时，灯具与被照物体之间最短距离为7米，以免发生火灾。

6、更换灯泡时，不可用手直接触摸灯泡的泡壳，只能接触灯泡两端的瓷柄，否则将会影响泡壳的透光率。如果泡壳表面已有污迹，可用工业酒精清洗。（如光源刚刚熄灭，应使灯具充分冷却后才能进行操作）。

7、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商或一个有资格的人更换。

四 技术参数:

额定电流:5.85a /5.12a

额定电压:380/220vac 50hz

光源类型: mh气体放电灯

外壳防护:ip65

最小安装高度:3m

外形尺寸:608 × 342 × 602mm

总重量:20kg

五 品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.