

# 消防排烟工程供应 万誉暖通环保 宜春消防排烟工程

产品名称	消防排烟工程供应 万誉暖通环保 宜春消防排烟工程
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

## 产品详情

### 风管的安装

- 1、技术要求，明装水平度 每米 3mm，总偏差 20mm；垂直度每米 2mm，总偏差 20mm；暗装，位置应正确，无明显偏差。
- 2、安装顺序：先干管后支管，安装方法：根据实际情况确定。

可以在地面上连成的长度，然后整体吊装，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上（比较重的风管），也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。

- 3、风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
- 4、复合材料风管接缝应牢固，厨房消防排烟工程，无孔洞和开裂，风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

### 风阀的安装

- 1、风阀安装前应检查框架结构是否牢固，调节制动、定位等装置是否准确灵活。
- 2、风阀的安装同风管的安装，九江消防排烟工程，将其法兰与风管或设备的法兰对正，加上密封垫片，上紧螺栓，使其与风管或设备连接牢固严密。
- 3、风阀安装时，应使阀件的操纵装置便于人工操作，其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。
- 4、安装完的风阀，消防排烟工程承包，应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向，开启程度的标志。

防火阀的易熔件应安装在风管的迎风侧，其熔点温度应符合设计要求。

## 避免通风管道腐蚀的条件

- 1、采取很好措施防止大气及介质对通风管道的腐蚀。
- 2、系统应按规定装设安全泄压装置并保持其灵敏好用。
- 3、须由有资格的设计单位进行设计并符合设计规范的规定。
- 4、检修或局部更换时，避免错用或不合理代用而降低管道的极限。山西太原通风管道安装
- 5、运行操作须严格执行操作规程，控制工艺指标，超温、超压运行。
- 6、对长期放置不用、维护不良的管道，因发生大面积腐蚀、厚度减薄、强度减弱，再次启用前按规定全方面的检验。
- 7、管道安装工程投用前应进行役前检查和验收，管系结构、材料、焊接、热处理、压力试验等关键环节须符合规定要求。

## 排烟风机

常用的排烟风机有轴流风机、风机箱和离心风机3种。

(1) 轴流风机以前应用较多，但由于全压小，在安装油烟净化器后很少应用。

(2) 风机箱全压中等，风量可以调节，且噪声较低，常在集烟罩距油烟排放口距离中等的厨房排烟系统中选用。

(3) 离心风机全压和风量都可以调节，但由于噪声较大，常需要做降噪处理。当厨房位于建筑物的底部时其排风机宜安放在屋顶，一方面可减少室内噪声污染，消防排烟工程供应，同时排风风道处于负压状态，可避免气味外溢。风机安放在屋顶时，一般选择离心风机。

## 排烟管道

厨房排烟管道的水平段不宜太长，一般水平远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度，水平末端设活接头，以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于10m/s，以防风速过低使油附着于烟道上，接排风罩的支管应设风量调节阀。

消防排烟工程供应-万誉暖通环保-宜春消防排烟工程由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万誉暖通环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾经理。