

# SA-RL防爆不锈钢自动收线式静电接地报警器

产品名称	SA-RL防爆不锈钢自动收线式静电接地报警器
公司名称	济南金友利燃气设备有限责任公司
价格	1900.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北园路215号写字楼710室
联系电话	86-053185956186 13969136780

## 产品详情

### 防爆不锈钢自动收线式静电接地报警器

#### 产品简介：

静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准规范化产品，不仅能将入大地，还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时，声音报警。sa-rl型产品的静电接地夹不仅可以自动匀速收回，还可以在拉伸过程中。产品外壳采用不锈钢材质，精巧美观，防潮耐腐蚀性强，是静电接地

#### 使用场合：

- 1、加油站卸油口；
- 2、加气站装卸地点；
- 3、化工厂等液态化工品的卸车场地；
- 4、其他如油漆厂、制药厂等；
- 5、如果应用在油船码头，请点击转至油船专用sa-mc型。

#### 技术参数：

- 1、防爆等级：exiaiiict6
- 2、检测电阻： $< 60$
- 3、报警音量： $> 90\text{db}$  (3)
- 4、外型尺寸： $252\text{mm} \times 165\text{mm} \times 62\text{mm}$
- 5、标配线长：夹车端线长7米

参考国家标准：

- 1、gb50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范一》：第10.3.2条规定：石油气罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防雷电接地装置，并宜设置静电接地仪。第10.3.4条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。
- 2、gb50074-2002《石油库设计规范》：  
第14.3.11条规定：油品装卸场所用于跨接的防静电接地装置宜采用能检测接地电阻的防静电接地装置。  
第14.3.15条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。