

# 石家庄通风管道

产品名称	石家庄通风管道
公司名称	石家庄精诚汇空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市桥西区苑东街小谈村西8号
联系电话	86-031115831125883-13703216991 15831125883

## 产品详情

### 石家庄通风管道系统施工技术方案

#### 4.1施工准备工作

##### 4.1.1石家庄通风管道技术准备

##### 4.1.2石家庄通风管道作业场地的布置

##### 4.1.3石家庄通风管道

施工机具的准备按施工机具计划准备加工、装配、安装等工机具，使用前应认真熟悉其机械构造、性能、用途和操作方法，并有专人保管，制定定期检查制度，以方便施工。

#### 4.2石家庄通风管道工艺流程

#### 4.3石家庄通风管道空调通风管道及部件的制做

4.3.1风口、风阀等部件均从生产厂家购买成品安装，其型号、规格应符合设计要求，防火阀应符合消防有关规定。

4.3.2空调通风管道各种支吊架参照《空调通风管道支吊架》（t616）标准图集进行加工。

4.3.3空调通风管道采用镀锌铁皮制作，板材厚度符合设计规定，其质量应符合国家有关标准，和材质报告。其流程如下：确定板材 画线 剪板 咬口 卷园或拆方 合口 铆法兰；法兰型钢切断 电焊 钻孔（冲孔） 磨平 防腐4.3.4具体要求a.通风空调通风管道选用镀锌钢板制作，钢板厚度当矩形空调通风管道边长或园形空调通风管道直径按以下依据制作：

圆管直径或长边尺寸mm < 320 340—450 480—1000 > 1120 1320—4000壁厚mm 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20法兰  
125\*4 125\*4 130\*4 140\*4 140\*4

- b.金属管和配件其外径或边长允许偏差 300mm为-1mm~0mm, 300mm为-2mm.法兰内径或边长尺寸允许偏差+1~3mm, 平面度2mm, 对角线之差不大于3mm.
- c.法兰连接采用翻边时, 翻边应平整, 宽度应一致, 且不应小于6mm, 不得有开裂和孔洞.
- d.采用无法兰连接时, 其连接形式、尺寸必须符合通风97规范表3.1.10-1~3之要求, 其接口应采用机械加工, 尺寸准确, 形状规则, 接口严密.

#### 4.4空调通风管道及部件的安装:

4.4.1空调通风管道及部件在安装前, 应清理现场, 排除障碍, 准备并检查所需的安装工具, 按设计及加工草图对管道线路及支吊架进行放线或定位.

4.4.2支吊架: 在测量、放线的基础上, 将支吊架可靠固定, 排列整齐, 水平空调通风管道支架间距符合设计规定. 支吊架不得设在风口、阀门、检视门处, 吊架亦不能吊在法兰上, 保温空调通风管道与支吊架间垫比保温层厚度大5mm木块, 长度为100mm.

4.4.3空调通风管道安装: 空调通风管道安装前应对内部进行清理, 检查管件接口的严密性和管段的平直度, 按加工草图的编号在地面上组对预装, 根据管径大小, 吊装能力及现场情况, 宜多节组接以提高工效. 水平空调通风管道安装误差不大于1/1000, 全长不超过20mm.法兰垫料采用闭孔海绵橡胶板条, 板条接口处应错口吻合, 联接后的风口应严密, 出屋面的空调通风管道应要求设计上设置井口, 并有防雨罩和密封措施.

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司专业生产: 石家庄通风管道,  
石家庄镀锌风管, 石家庄黑白铁, 石家庄加工风管, 石家庄共板风管,  
石家庄排烟通风管道, 石家庄风管安装, 石家庄白铁皮风管,  
石家庄厨房风管烟罩, 石家庄人防通风, 石家庄消防排烟管道,  
石家庄中央空调安装清洗, 石家庄风口、风阀, 石家庄净化通风管道,  
石家庄风管防腐刷漆, 石家庄外墙风管吊装, 石家庄风管制做,  
石家庄不锈钢风管, 石家庄风管报价风管

通风管, 机制风管, 通风管道, 白铁风管, 镀锌风管, 不锈钢风管, 风管加工, 白铁加工, 石家庄外墙风管吊装, 镀锌铁皮风管, 铁皮风管, 白铁皮风管, 通风管道公司, 通风管道设计, 通风管道安装, 通风管道加工, 白铁皮通风管道, 通风管道部件, 镀锌板风管, 空调风管, 中央空调通风管, 中央空调通风管道, 地下室通风管, 地下室通风, 地下室通风系统, 地下室通风设计

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司

联系人: 孙悦

电话: 15831125883 13703216991

邮箱: syasq@126.com

地址: 石家庄槐安路与西三环辅路交叉口向北500米