石家庄厨房风管烟罩

产品名称	石家庄厨房风管烟罩
公司名称	石家庄精诚汇空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市桥西区苑东街小谈村西8号
联系电话	86-031115831125883-13703216991 15831125883

产品详情

鉴于**石家庄厨房风管烟罩**
对厨房工作人员的不良影响，需要设计人员从多方面着手，合理设计厨房空调系统。目前使用的大多数酒店厨房的通风降温效率都很低，应通过结构改进来提高效率，保证使用功能，同时达到环保节能的目的：
石家庄厨房风管烟罩
的通风降温应采用局部送风加全面通风方式，使气流组织更加合理，有效地改善厨房内工作人员的工作环境。 选用直接蒸发式降温换气机作为厨房降温换气设备时，应满足设计所需的最小换气次数。 在选用排风机容量时，应考虑排风量超过补风量，使厨房维持一定的负压，以防止厨房油烟气“ 串味 ”至其它空调房间。 合理设计**石家庄厨房风管烟罩**排风管道，杜绝安全隐患。 酒店的厨房，是一个很重要的组成部分，但在设计上通常是一个薄弱环节，一方面，在施工图纸设计阶段，往往得不到有关厨房的详细工艺资料，在建筑专业所提供的方案图上，一般只有厨房的面积、层高和灶台的位置，另一方面在现有的设计参考资料中缺少有针对性的技术措施，这就给合理地确定厨房通风量带来了困难，通常同样的厨房，不同的人进行设计，其结果往往不同，甚至相差悬殊，但是依据技术措施，又能各自找到根据。因此，厨房的通风设计形成了，因人而异，无统一标准的局面，我认为之所以会出现这种现象，与我们常用的《技术措施》在厨房**石家庄厨房风管烟罩**
通风量确定上，概念不明确，要求不一致有关，为说明问题，我们可
以结合常用的建设部建筑设计院《民用建筑暖通空调设计技术措施》，（下简称《措施一》）

中的有关规定，讨论一下**石家庄厨房风管烟罩**
的通风量确定问题。《措施一》第4-28条规定：机械通风的换气量宜按热平衡计算……，计算排风量的65%通过排气罩或屏幕等排除室外，而由房间的全面换气排出35%。另外，在第4-26条中，已规定了排气罩口的风速应控制在0.4~0.5m/s。《措施二》第5．1．3条中规定：设有空调系统的厨房其机械通风的换气量，宜按热平衡及风量平衡计算，当热平衡计算确有困难时，可按下述两种方法中的一种计算，并以第一种方法，为优选方法。 1. l1=1800×f1 （f1为罩口面积） l2=10×f2 （f2为厨房面积） l=l1+l2
（l为总排气量） 2.
按60~80次/时换气计算，
（厨房面积小于50㎡时取上限，大于50㎡时取下
限）。**石家庄厨房风管烟罩**
排风中应有相当于3~5次/时换气次数的风量为全面换气设备排出，但不计入总风量。从《措施一》《措

施二》的规定中，我们似乎得到一个左右厨房通风量计算的一个概念。那就是，在厨房的排气罩工作时，还应该有其它的排风机在同时工作，**石家庄厨房风管烟罩**
内的排风不能仅从排气罩排出，而必须留有其它排风出路，并且要有一定的比例关系，或者占到全部排风量的35%或者占到相当于3~5次/时换气次数的风量。

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司专业生产：**石家庄通风管道**，
石家庄镀锌风管， **石家庄黑白铁**， **石家庄加工风管**， **石家庄共板风管**，
石家庄排烟通风管道， **石家庄风管安装**， **石家庄白铁皮风管**，
石家庄厨房风管烟罩， **石家庄人防通风**， **石家庄消防排烟管道**，
石家庄中央空调安装清洗， **石家庄风口、风阀**， **石家庄净化通风管道**，
石家庄风管防腐刷漆， **石家庄外墙风管吊装**， **石家庄风管制做**，
石家庄不锈钢风管， **石家庄风管报价风管**

通风管，机制风管，通风管道，白铁风管，镀锌风管，不锈钢风管，风管加工，白铁加工，石家庄外墙风管吊装，镀锌铁皮风管，铁皮风管，白铁皮风管，通风管道公司，通风管道设计，通风管道安装，通风管道加工，白铁皮通风管道，通风管道部件，镀锌板风管,空调风管，中央空调通风管，中央空调通风管道，地下室通风管，地下室通风，地下室通风系统，地下室通风设计

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司

联系人：孙悦

电话：15831125883 13703216991

邮箱：syasq@126.com

地址：石家庄槐安路与西三环辅路交叉口向北500米