

石家庄消防排烟管道

产品名称	石家庄消防排烟管道
公司名称	石家庄精诚汇空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市桥西区苑东街小谈村西8号
联系电话	86-031115831125883-13703216991 15831125883

产品详情

制作前必须对照图纸测量现场，如与图纸不符不得擅作主张，应向施工员或项目经理报告，待有书面指令时才能制作施工。1. 石家庄消防排烟管道

制作下料必须以配管图为依据，因此制作前应测量现场对照图纸画出配管图交施工员或项目经理审查通过后方能施工。2. 配管图绘制原则及要求：1)

配管图必须标示支吊架位置，支吊架位置间距及所有材料规格必须符合后规范要求及工艺规定。2) 配管图应标示起端与弯头位置、变径位置、管线所处轴线位置、管底标高。3) 配管图应进行编号，从起点开始编号，起点一般为接口位置，相同断面规格、相同长度节为同一号码，除此应按顺序编号。以便于组织制作施工。4) 制作配管图时应优先考虑弯头与变径满足内外表面同心弯管要求、变径长度要求。5) 配管图应按某系统的某楼层石家庄消防排烟管道进行绘制，并注明接口位置。6)

石家庄消防排烟管道

制作时以配管图为依据下达作业票，要求法兰与石家庄消防排烟管道规格数量相配，以求得标准化互换性。7)

配管图应保存以便存档管理，未经项目经理同意不得私自更改配管图。

石家庄消防排烟管道材料使用规定

1) 石家庄消防排烟管道所用镀锌板厚度见工程联系单。2) 石家庄消防排烟管道所用法兰材料规格规定如下： $d(b) \leq 2500$ ，采用国标I40*4角钢，法兰螺栓m8*30~35镀锌螺栓； $2500 < d(b)$ ，采用国标I50*5，法兰螺栓m10*30~35

$d(b)$ 1500，采用国标I30*30角钢，法兰螺栓m8*30~35镀锌螺栓 3)

加固框用料：I30*3角钢或I40*4角钢，加固框采用在石家庄消防排烟管道

表面用角钢铆接的方法加固。1500 < $d(b)$ 时，用I40*4角钢加固； $d(b) \leq 1500$ 时采用I30*3角钢。4)

石家庄消防排烟管道吊装用料：石家庄消防排烟管道吊装必须采用m10*80膨胀螺栓锚固，

石家庄消防排烟管道吊杆采用10#元钢，吊耳采用I50*5长度为60的角钢。横担（托架）用料： $d(b)$

630时，用I30*3；630 < $d(b) \leq 1250$ 时，用I40*4角钢，1250 < $d(b)$ 时，用I50*5角钢；2000 < $d(b)$

时，用I63*6角钢。5) 圆石家庄消防排烟管道抱箍用料：扁钢20*2，抱箍用螺栓为m8*60镀锌双头螺栓。

密封用料：6) 所有接缝处均应采取密封措施，法兰铆接部位使用不燃密封胶，咬口部位使用不燃密封胶带，法兰垫片使用厚10mm的阻燃密封带。所有石家庄消防排烟管道

咬口及法兰联接外围均应涂不燃密封胶密封。7)

油漆用料：湘江牌防锈漆，湘江牌调合面漆（颜色待定由项目经理指定）
凡不吊顶部位，如午台上空石家庄消防排烟管道
支吊架除刷防锈漆外应刷调合色漆，此处除锈应严格控制把关，必须打出白坯为止。

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司专业生产：石家庄通风管道，
石家庄镀锌风管，石家庄黑白铁，石家庄加工风管，石家庄共板风管，
石家庄排烟通风管道，石家庄风管安装，石家庄白铁皮风管，
石家庄厨房风管烟罩，石家庄人防通风，石家庄消防排烟管道，
石家庄中央空调安装清洗，石家庄风口、风阀，石家庄净化通风管道，
石家庄风管防腐刷漆，石家庄外墙风管吊装，石家庄风管制做，
石家庄不锈钢风管，石家庄风管报价风管

通风管，机制风管，通风管道，白铁风管，镀锌风管，不锈钢风管，风管加工，白铁加工，石家庄外墙
风管吊装，镀锌铁皮风管，铁皮风管，白铁皮风管，通风管道公司，通风管道设计，通风管道安装，通
风管道加工，白铁皮通风管道，通风管道部件，镀锌板风管，空调风管，中央空调通风管，中央空调通风
管道，地下室通风管，地下室通风，地下室通风系统，地下室通风设计

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司

联系人：孙悦

电话：15831125883 13703216991

邮箱：syasq@126.com

地址：石家庄槐安路与西三环辅路交叉口向北500米