

万誉暖通环保 厂房废气净化 新余废气净化

产品名称	万誉暖通环保 厂房废气净化 新余废气净化
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

使用消防排烟风机时需要注意些什么

- 1、如发现流量过大，不符合使用要求，新余废气净化，或短时间内需要较小的流量，可利用节流装置进行调节。
- 2、对温度计及油标的灵敏性定期检查，并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。
- 3、在排烟风机的开车、停车或运转过程中，如发现不正常现象时，应立即进行检查。
- 4、对检查发现的小故障，应及时查明原因，设法消除或处理，如小故障不能消除，或者发现大故障时，应立即进行检查。
- 5、除每次拆修后，应更换润滑油外，还应定期更换润滑油。
- 6、对E式传动的轴承座应定期（季度）检查，化工废气净化，清洗和补加润滑油，以防轴承烧坏。

安装消防排烟风机如何避免轴变形的方法介绍

一、原因分析：一般情况下，我们在安装消防排烟风机和电机的时候，在检修时没有找正，消防排烟风机和电机的两轴用联轴器联接时，轴向偏差和径向偏差超差太大，厂房废气净化，使整个机组产生巨大的振动，从而使轴变形。

二、故障解决方案：针对以上问题，我们采取的解决方法就是，我们要在安装和检修消防排烟风机时，按照技术要求将消防排烟风机与电机两轴的平行度和同心度控制在0.05-0.1mm之间，两联轴器中间应留有5-6mm间隙。这样，工轴弯曲R折断的故障就得到了根治。

通风管道维修与维护保养的方式

- 1、只能通风管道风机和其辅助机器设备一切正常的状况下能可资金投入运作。
- 2、通风管道风机启动、关机或运行全过程中，如发觉异常状况时应先关闭电源查验，查验发觉的小常见故障应查清缘故并想方设法清除，如发觉大常见故障应先关机查验。
- 3、通风管道风机在运作全过程中，应常常查验离心风机的震动，电动机的电流量、工作电压、输出功率是不是一切正常。假如发觉离心风机有强烈的震动、碰撞、电流量过大或偏小等异常现象，车间废气净化，应先关机查验，给予清除后才容许重启运作。
- 4、常常查验滚动轴承的润化状况，按时填补或拆换润滑油脂。润滑油脂选用钙钠基润滑油脂。山西太原通风管道安装
- 5、轴流式或混流风机、电动机在管路中应常常维护保养保养和清理。
- 6、以便不危害离心叶轮的均衡精密度，应按时消除离心叶轮及离心风机内外表面的积尘、污渍、非常是油渍等残渣，避免离心风机生锈。
- 7、为保证人身安全的安全，离心风机的维护保养在关机后开展。

万誉暖通环保(图)-厂房废气净化-新余废气净化由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司是从事“赣州排烟净化,赣州消防排烟工程,新风排风系统,废气净化除尘”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾经理。