

# 末端试水装置

产品名称	末端试水装置
公司名称	上海克火消防器材有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区停车场路7幢22号
联系电话	86-02151097353 15900688286

## 产品详情

### 一、产品说明 末端试水装置

适用于湿式、干式、预作用、循环、闭式泡沫喷淋的各分区的最不利处及雨淋系统传动探测管网的最不利处。

### 二、特点

由压力表、铜质球阀、标准流量出水口等管道附件组成。组装后经1.4mpa水压，3min不渗漏。

### 三、主要功能

- 3.1、模拟喷淋系统各保护区最不利处的喷头工作时，水流指示器、报警阀与压力开关的联动、复位性能。
- 3.2、测试干式、预作用、泡沫喷淋系统最不利处的工作介质转换时间，如气 水，水 泡沫。
- 3.3、便于今后对管道的冲洗、换水维护等。
- 3.4、显示最不利处喷头的静水压力与喷洒压力。

### 四、类型 4.1、zsmds25手动型末端试水装置：手动启闭。

4.2、zsmdd25电动型末端试水装置：电动(dc24v，1a)手动启闭。

4.3、zsmdz25组合型末端试水装置：电动(dc24v，1a)手动启闭；并且具有启动信号反馈监控功能。

### 五、其他 5.1、应确保末端试水装置处于孔口出流的方式排入下水管道。

5.2、应选用与保护区内最小流量系数喷头相同的末端试水装置的流量出水口。 5.3、进水接口：r1。