

# 餐饮厨房排烟 新余厨房排烟 万誉暖通环保

产品名称	餐饮厨房排烟 新余厨房排烟 万誉暖通环保
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

## 产品详情

### 通风管道安装的注意事项

- 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。
- 2、通风管道的风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。
- 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。
- 4、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

### 通风工程管的布置注意事项

风管，是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。当风管使用于通风工程时，也应注意风管的布置注意事项，现在我们来了解一下这些事项有哪些。

- 1.要尽量减少局部阻力，即减少弯管、三通、变径的数量；
- 2.弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长，一般可用1.25倍直径或边长；山西太原通风管道生产厂家
- 3.为便于风管系统的调节，酒店厨房排烟系统，在干管分支点前后，厨房排烟施工，应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径)，距后面的局部管件的

距离应不小于2b；

4.通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。

以上就是通风工程管的布置注意事项，了解这项基本知识，可以大大方便通风工程的安装。

避免通风管道腐蚀的条件

- 1、采取很好措施防止大气及介质对通风管道的腐蚀。
- 2、系统应按规定装设安全泄压装置并保持其灵敏好用。
- 3、须由有资格的设计单位进行设计并符合设计规范的规定。
- 4、检修或局部更换时，避免错用或不合理代用而降低管道的极限。山西太原通风管道安装
- 5、运行操作须严格执行操作规程，控制工艺指标，超温、超压运行。
- 6、对长期放置不用、维护不良的管道，新余厨房排烟，因发生大面积腐蚀、厚度减薄、强度减弱，再次启用前按规定全方面的检验。
- 7、管道安装工程投用前应进行役前检查和验收，管系结构、材料、焊接、热处理、压力试验等关键环节须符合规定要求。

餐饮厨房排烟-新余厨房排烟-

万誉暖通环保(查看)由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司是江西 赣州 ,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万誉暖通环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万誉暖通环保更加美好的未来。