

40kw柴油康明斯发电机

产品名称	40kw柴油康明斯发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 型号:kms-40 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

成功与失败的较大分野，来自不同的习惯。好习惯是开启成员的钥匙，坏习惯则是一扇向失败敞开的门。因此，我首先要做的便是养成良好的习惯，全心全意去实行。

40kw柴油康明斯发电机按照不同地方的不同需求，把发电机组分为固定式和可移动式拖车，为了降低发电机组所发出的噪音，减少影响人们的工作和生活，促使设计师们设计出了带静音箱的发电机组，即是在发电机组外面安装1个金属的箱子，内部附着吸音材料，从而把发电机组四周防护起来，箱子两侧设置门，这样方便人们对发电机组的检修与控制。

柴油发电机的日常维护

柴油发电机的正确保养，特别是预防性的保养，因此是延长使用寿命和降低使用成本的关键。首先做好柴油发电机使用过程中的日报工作，根据所反映的情况，及时作好需要的调整和修理。据此并参照本章的内容可按不同用户的不同工作情况及使用经验，制订出不同的保养日程表。

日报表的内容一般有如下几个方面：

每班工作的日期和起讫时间；常规记录所有仪表的读数；功率的使用情况；燃油、机油、冷却液有否渗漏或很耗；排气烟色和有否异常声音；发生故障的前后情况及处理意见。

40kw柴油康明斯发电机的结构柴油发电机组细分来说：底座、柴油发动机、底座油箱、发电机组（即电球）、控制器（起到控制的作用，也起到保护机组的作用）、散热器（风冷：风扇；水冷：水箱）、静音箱等部件组成。

柴油发电机控制屏的调试

柴油发电机组安装完毕，控制系统的电气部分，应进行检查和调试后，才能投入运行，下面以西门子—康明斯柴油发电机组控制屏的检查和调试进行介绍，按下面步骤进行检查和调试。

1) 柴油发电机试机前的准备步骤如下：

搞好卫生，清干净各组件及控制屏内部的尘埃。

检查各开关、按钮操作是否灵活，接触是否良好，各仪表外观是否完好，指针是否在零位，各元器件安装是否牢固，元器件型号规格是否与图纸一致等情况。

检查控制屏一次及二次回路接线是否正确、可靠。40kw柴油康明斯发电机二次回路配线两端的编号是否与线路图相符合，插头电缆连线是否正确，有无断路和短路现象。

连接好交流发电机的输出线；并将副控屏刀开关断开，接好电网至副控屏的电线；将主控屏至副控屏、机组、自控板各插头插好及各需要连接的端子连接好。柴油机至起动蓄电池的接线应尽量短捷，将柴油机加热装置与主控屏之间的线缆接通。