

# 代办体育管涂料检测

产品名称	代办体育管涂料检测
公司名称	西卡消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务效率:高效保质 品牌:西卡消防检测 报告标识:CMA/CNAS/CAL
公司地址	成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号2幢8楼1号
联系电话	13808050677 13808050677

## 产品详情

尊敬的用户，欢迎来到西卡消防科技有限公司！作为一家专注于消防产品检测认证的quanwei机构，我们致力于为客户提供高品质的防火涂料检测认证服务。

在当前社会积极倡导安全生产和防火意识的背景下，防火涂料的检测认证显得尤为重要。消防产品检测认证可确保产品符合国家和国际相关法规的要求，从而保障人们的生命财产安全。

作为防火涂料检测认证代理机构，西卡消防检测一直致力于为客户提供专业、高效、quanwei的服务。下面，让我们逐步了解西卡消防科技有限公司提供的防火涂料检测认证服务。

品牌 西卡消防检测 服务类型 防火涂料检测代理机构 报告类别 中国认可国际互认 检测项目 耐火极限  
服务效率 高效保质 报告标识 CMA/CNAS/CAL

在进行防火涂料检测认证时，有一系列的流程需要遵循。客户需提供相关防火涂料的样品。我们的工程师将按照国家标准和国际认可的检测方法进行耐火极限的检测。通过科学而严密的检验流程，确保检测结果的准确性和可靠性。

，为了提供更完善的服务，我们的工程师会将检测过程中的不同步骤记录并形成专业的防火涂料检测报告。该报告将详细列出检测结果和相关技术指标，展示产品的优势和劣势，帮助客户更好地了解其产品的性能。

在选购防火涂料时，不仅需要考虑产品的各项参数，还应关注其检测认证情况。西卡消防科技有限公司作为中国认可国际互认的防火涂料检测认证代理机构，所提供的检测报告具有国内外的quanwei认可，为消费者提供更可靠的产品参考。

最后，我们还要提醒客户在使用防火涂料时需遵循一些基本的注意事项。，应按照所选产品的使用说明进行正确的施工，确保达到预期的防火效果。，定期进行维护和检查，及时发现潜在问题并进行处理。此外，尽量避免与易燃物接触，以免引发火灾。

通过选择西卡消防科技有限公司的防火涂料检测认证服务，您将获得quanwei的检测机构作为强有力的后盾，确保您购买的产品符合安全和质量标准。我们始终以客户满意度为目标，致力于为广大消费者提供更安全可靠的防火涂料产品。让我们一同迈向安全的明天！

## 6.1 一般原则

现场抽样检查及功能测试应按照先子项评定、后单项评定的程序进行。

## 6.2 子项评定

6.2.1 子项按其影响消防安全的重要程度分为A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类,分类标准如下：

a) A类是指国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的内容；

b) B类是指国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的内容；

c) C类是指国家工程建设消防技术标准中的其他非强制性条文规定的内容。

子项的名称及对应的检查内容和检查方法见附录A

6.2.2 子项的现场抽样检查及功能测试,应符合以下要求：

a) 每一项的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查；防火间距、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查；

b) B类项抽查中若发现1处不合格,应再抽查2处,不足2处的全部抽查；

c) 子项的检查内容涉及抽查消防产品的，应对检查内容中至少一个品种的消防产品进行抽查，核对其市场准入证明文件。更多规范关注图图规范微信公号

6.2.3 子项的评定应符合以下要求:

a) 子项内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格；

b) 有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差不超过5%，且不影响正常使用功能的,评定为合格；

c) 子项抽查中,A类项抽查到1处不合格的,该项评定为不合格；B类项抽查到1处不合格，按6.22的要求再抽查到1处以上不合格的，或无再抽查样本的,该项评定为不合格；C类项抽查到2处以上不合格的，或总数只有1处且不合格的,该项评定为不合格；

d) 抽查的消防产品与其市场准入证明文件不一致的，评定为不合格；

e) 子项名称为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的，评定为合格；

f)未按照消防设计文件施工建设，造成子项内容缺少或与设计文件严重不符、影响建设工程消防安全功能实现的，评定为不合格。

### 6.3单项评定

6.3.1单项验收检查内容包括:

- a)建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置；
- b)建筑保温及外墙装饰防火；
- c)建筑内部装修防火；
- d)防火分隔、防烟分隔、防爆；
- e)安全疏散、消防电梯；
- f)消火栓系统、自动喷水灭火系统；
- g)火灾自动报警系统；更多规范关注图图规范微信公号
- h)防烟排烟系统及通风、空调系统防火;i)消防电气；
- j)建筑灭火器；
- k)其他灭火设施。

6.3.2所有子项内容评定合格,且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格：

- a)抽查发现A类不合格项为0处；
- b)抽查发现B类不合格项数量累计不大于4处；
- c)抽查发现C类不合格项数量累计不大于8处。