

扬州防火窗帘 扬州消防招商 消防机电设备公司

产品名称	扬州防火窗帘 扬州消防招商 消防机电设备公司
公司名称	江苏一安消防机电设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	蜀岗东路138-2号
联系电话	0514-85275287 13773511435

产品详情

更多关于 扬州防火窗帘 扬州消防招商 消防机电设备公司 消防施工公司欢迎咨询
江苏一安消防机电设备安装有限公司

防火卷帘分类：

按材质分：钢质、复合、无机等。

这其中只有无机的可以做双轨双帘的防火卷帘，至于什么原因嘛。。呵呵，99%都是造价问题。

防火卷帘门一般在什么地方设置，是依据工艺决定的，防火卷帘门除设置在防火墙外，在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位：

- (1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。
- (2) 电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
- (3) 划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。
- (4) 防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准，gb14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为：

1级，耐火时间1.50h

f2级，耐火时间2.0h

f3级，耐火时间2.50h

f4级，耐火时间3.00h

按“高规”要求，当用作防火分区分隔的构件时，必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。达到包括背火面温升在各项判定条件的要求，耐火极限 3.0h的，称为特级防火卷帘，凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。

规范（如gb50045 - 95《高层民用建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如：附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用甲级防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，专用房间隔墙上的门，都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。

我公司是消防工程施工一级资质的单位，现在各地诚招分公司加盟合作。

联系人：李经理

手机：13773511435

电话：0514-85275287

传真：0514-85275297

网址：<http://www.yaxfjd.com/>

地址：江苏省扬州市维扬区蜀岗东路138-2号