

# 消防安全知识 消防设备安装

产品名称	消防安全知识 消防设备安装
公司名称	江苏一安消防机电设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	蜀岗东路138-2号
联系电话	0514-85275287 13773511435

## 产品详情

更多关于 消防安全知识 扬州消防器材 专业消防公司招商 消防设备安装欢迎咨询  
江苏一安消防机电设备安装有限公司

本图是江苏一安消防机电设备安装有限公司为扬州中集格兰云天大酒店安装消防机电设备。

疏散用的应急照明灯宜设在墙面或顶棚上，安全出口标志宜设在出口的顶部，疏散走道的指示标志灯宜设在疏散走道及其转角处，距地面1米以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于10米。应急照明灯和疏散指示标志灯应设玻璃或其他阻燃材料制作的保护罩，保护罩的氧指数应在32以上。平时须加强对应急照明灯具的维护和管理，要定期检查、调度，发现备用电源、保护罩等损坏的现象，要及时维修和更换，以确保应急灯具在关键时刻能用得上。

一般情况下，消防应急灯要安装在距地面向上2米-2.5米左右，应急标志要安装在距地面300-500mm左右。至于工业厂房，也应该遵循这个规范吧！

我公司是消防工程施工一级资质的单位，现在各地诚招分公司加盟合作。

联系人：李经理

手机：13773511435

电话：0514-85275287

传真：0514-85275297

网址：<http://www.yaxfjd.com/>

地址：江苏省扬州市维扬区蜀岗东路138-2号

并具 xfh f 备上有铭牌。

2.5.6 选用的各类钢材，应符合有关标准和设计要求，厂家要出具材质证明和合格证。 2.5.7 各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。

2.6 选用的机具必须符合施工现场的技术要求，使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法的要求进行管理。

2.7 施工管理人员，如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种，如电工、焊工待也应作到持证上岗。

2.8 工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关待上级单位的检查指导，以确保工程质量。

2.9 施工中应严格按已批准的设计图纸施工，认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、施工工艺及有关的图集、厂方资料等施工要求。

2.10 施工工程记录和资料的收集整理与填写，应作到与工程同步，工程竣工验收交付使用时应交给建设单位一套完整的工程资料，并按合同要求，绘制竣工图。

2.11 消防工程安装调试全部完成后，施工单位应先进行自验，合格后再请建设单位（监理）、设计单位进行竣工验收，办理竣工验收单。

2.12 建设单位或施工单位应委托有资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试，并提交技术测试报告。

2.13 建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请，送交有关资料，请公安消防监督机构进行消防工程验收，经检验合格后发给消防设施验收合格证，才准许使用，否则，验收不合格或未经验收均不准使用。

我公司是消防工程施工一级资质的单位，现在各地诚招分公司加盟合作。

联系人：李经理

手机：13773511435

电话：0514-85275287

传真：0514-85275297

网址：<http://www.yaxfjd.com/>

地址：江苏省扬州市维扬区蜀岗东路138-2号