

安科瑞AIL150-8 多回路绝缘故障仪 绝缘故障评估仪 绝缘故障仪

产品名称	安科瑞AIL150-8 多回路绝缘故障仪 绝缘故障评估仪 绝缘故障仪
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	4550.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 产品特性:性能 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

产品详情

1. 概述

AIL150 系列绝缘故障仪与 AIM-M200 绝缘监测仪和 ASG150 测试信号发生器搭配使用，检测 ASG150 测试信号发生器注入系统中的信号，准确绝缘故障所在的回路。

2. 型号规格

3. 技术参数

4. 端子接线

（注：如与仪表壳体上接线图不一致，以仪表壳体上接线图为准）

端子说明如下：

24V、G：直流 24V 辅助电源。

H、L：CAN 通讯接线端子。

F1、F2：绝缘故障仪回路扩展功能，扩展时将 F1、F2 端子短接。

拨码开关：全为 0 表示断开内置匹配电阻；全为 1 表示并联内置匹配电阻。

5. 注意事项

1) CAN 通讯线应按照手拉手的方式连接，建议使用屏蔽双绞线，每芯截面均不应小于 1.0mm^2 ，CAN 接口互连分别接 H、L，布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。

2) CAN 通讯距离较长时应在通讯线两端并联匹配电阻，对 IT 医疗绝缘故障系统来说，应将 AIL150 连接在通讯线末端，并将 2 只拨码开关皆拨至 1 的位置（即上端），即可加入 120 的匹配电阻。

6. 故障类型

故障表现：上电指示灯不亮

故障排除：检查 24V 电源输入接线是否正常，两端子间电压是否在允许输入的范围之内。