

深圳消防车登高操作面热熔划线的施工队 专门画消防通道线 深圳消防通道严禁占用标线热熔划线施工 深圳禁停网格划线厂家

产品名称	深圳消防车登高操作面热熔划线的施工队 专门画消防通道线 深圳消防通道严禁占用标线热熔划线施工 深圳禁停网格划线厂家
公司名称	深圳市创安顺交通设备有限公司
价格	5.00/米
规格参数	规格:150mm 材质:热熔涂料 产地:深圳
公司地址	广东省深圳市龙岗区坂田
联系电话	0755-13699831797 13699831797

产品详情

深圳消防车登高操作面热熔划线的施工队 专门画消防通道线 深圳消防通道标线热熔划线施工
深圳禁停网格划线厂家

消防通道里消防线是黄实线。

街区内的道路应考虑消防车的通行，其道路中心线间的距离不宜大于160.0m。当建筑物沿街道部分的长度大于150.0m或总长度大于220.0m时，应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时，应设置环形消防车道。

有封闭内院或天井的建筑物，当其短边长度大于24.0m时，宜设置进入内院或天井的消防车道。

有封闭内院或天井的建筑物沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道（可利用楼梯间），其间距不宜大于80.0m。

扩展资料

为给火灾扑救工作创造方便条件，保障建筑物的安全，应在小区高层建筑周围设置环形消防车道，当环形车道有困难时，可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。

当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时，应在适合位置设置穿过建筑的消防车道，为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业，消防车道距外墙宜为5m，至少达到3.5m宽，消防车道宽度不应小于4m，消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。并保持24小时畅通。

穿过高层建筑的消防车道，其净宽和净高均不宜小于4m。消防车道与小区高层建筑之间，不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。