

# GB 15982-2012 医院消毒卫生标准解读-提供专业第三方检测服务

产品名称	GB 15982-2012 医院消毒卫生标准解读-提供专业第三方检测服务
公司名称	绿色链(广东)检测科技有限公司
价格	500.00/个
规格参数	资质:CMA资质 服务范围:全国 报告:科学公正,可加急
公司地址	广州市黄埔区莲花砚路6号304房(注册地址)
联系电话	18520109186 18520109186

## 产品详情

GB 15982医院消毒卫生标准适用于各级各类医疗机构。

该标准规定了检测对象为：各类环境空气、物体表面，医务人员手，医疗器械，医疗用水、消毒产品、消毒器械、防护用品、污水处理以及疫点（区）消毒。

根据GB 15982医院消毒卫生标准要求：

### 1、各类环境空气、物体表面

Ⅰ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所，分洁净手术部和其他洁净场所。

Ⅱ类环境为非洁净手术部（室）；产房；导管室；血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区；重症监护病区；新生儿室等。

Ⅲ类环境为母婴同室；消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区；血液透析中心（室）；其他普通住院病区等。

Ⅳ类环境为普通门（急）诊及其检查、治疗室；感染性疾病科门诊和病区。

### 2、医务人员手

卫生手消毒后医务人员手表面的菌落总数应  $\leq 10\text{CFU}/\text{cm}^2$ 。

外科手消毒后医务人员手表面的菌落总数应  $\leq 5\text{CFU}/\text{cm}^2$ 。

### 3、医疗器材

高度危险性医疗器材应无菌。

中度危险性医疗器材的菌落总数应  $20\text{CFU/件}$ ( $\text{CFU/g}$ 或 $\text{CFU}/100\text{cm}^2$ )，不得检出致病性微生物。

低度危险性医疗器材的菌落总数应  $200\text{CFU/件}$ ( $\text{CFU/g}$ 或 $\text{CFU}/100\text{cm}^2$ )，不得检出致病性微生物。

### 4、治疗用水

血液透析相关治疗用水应符合YY 0572要求；其他资料用水应符合相应卫生标准。

### 5、防护用品

医用防护口罩、外科口罩和一次性防护服等防护用品应符合GB 19083、YY 0469和GB 19082要求。

### 6、消毒剂

灭菌剂、皮肤黏膜消毒剂应使用符合《中华人民共和国药典》的纯化水或无菌水配制，其他消毒剂的配制用水应符合GB 5749要求。

使用中消毒液的有效浓度应符合使用要求；连续使用的消毒液每天使用前应进行有效浓度的监测。

灭菌用消毒液的菌落总数应为 $0\text{CFU/mL}$ ；皮肤黏膜消毒液的菌落总数应符合相应标准要求；其他使用中消毒液的菌落总数应  $100\text{CFU/mL}$ ，不得检出致病性微生物。

### 7、消毒器械

使用中消毒器械的杀菌因子强度应符合使用要求。紫外线灯应符合GB 19258要求，使用中紫外线灯(30W)的辐射照度值应  $70\ \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 。

工作环境中消毒器械产生的有害物浓度(强度)应符合相关规定。产生臭氧的消毒器械的工作环境的臭氧浓度应 $<0.16\text{mg}/\text{m}^3$ 。环氧乙烷灭菌器工作环境的环氧乙烷浓度应 $<2\text{mg}/\text{m}^3$ 。

### 8、污水处理

污水排放应符合GB 18466要求。

### 9、疫点(区)消毒

消毒效果应符合GB 19193要求。

### 10、其他涉及标准要求

建筑设计和工作流程应符合传染病防控和医院感染控制需要，消毒隔离设施配置应符合WS/T 311和《消毒技术规范》有关规定。

洁净场所的设计、验收参照GB 50333要求，竣工全性能检测应由有资质的第三方单位完成。

类环境和门(急)诊、病区等诊疗场所应按WS/T 313要求，配置合适的手卫生设施，提供满足需要的洗手清洁剂、手消毒剂以及干手设施等。

清洗程序应按WS 310.2执行。有特殊要求的传染病病原体污染的医疗器材应先消毒再清洗。

玻璃器材、油剂和干粉类物品等应选干热灭菌；其他方法应符合《消毒技术规范》规定。消毒供应中心（室）的建筑布局以及清洗、消毒灭菌和效果监测应执行WS 310要求。

专业第三方检测机构，提供第三方洁净环境检测，医院消毒卫生检测等服务，具备CMA资质认证，面向全国客户提供专业的第三方检验检测技术服务。