

钢结构游泳池室内外大小型拆装式泳池生产安装工程队伍

产品名称	钢结构游泳池室内外大小型拆装式泳池生产安装工程队伍
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

1、游泳池清洗

打开主排水口上的阀门进行排水。当池排完水后，关闭主排水口上的阀门。打开供应管道上的阀门，提供水。当水位高于浅池的底部时，关闭进料管道上的阀门。清洁槽壁、槽底和槽水沟(可用稀酸清洗)。如草酸)。打开主排水管上的阀门，让池内的污水从池底的主排水口排出，排入市政排水管。

2、毛发器清洁

清洗条件:循环水泵处于停止状态。关闭泵前后的阀门，防止水倒流。打开发夹，取出并清洁网桶。将网桶放回吹风机内，清洁/安装防水胶圈。打开集热器前后的阀门。发器应每周清洗一次。

3、泳池循环过程清洁

循环水泵处于停止状态。将吸头的吸池管与膨胀管连接，放入水中。打开循环泵，用伸缩管推水池内的吸头吸污物。在清洗过程中，三角形的吸头不能经常出水，以防止吸入空气，对泵造成伤害。

(注意:若吸力不足，可适当调低主排水管上的阀门，以增加吸力。泵在循环时，吸入口大，清洗口不能打开。

4、沙缸反冲洗

启动条件:循环水泵处于停止状态，回水管闸阀和反冲排水管闸阀处于开启状态。将砂槽上的阀门调整到“反冲洗”。打开水泵主回路电源，启动水泵冲洗3-5分钟，冲洗时观察小瓶内水是否清澈。泵密封后清除。将砂筒上的若干阀门调整到“FILTER”正常的过滤文件。

5、泵体

检查泵体有无损坏，铭牌完好，流向清晰明确，外观干净。拧紧底座螺丝，做防锈处理。转动灵活，无卡死现象。定期给运转部位加润滑油。

6、电机

外观整洁，铭牌清晰，各部分紧固，接地良好。外壳除锈，刷防锈漆。拆开电机接线盒内的接线连接件，用500V电表测量相绕组与电机相对地之间的绝缘电阻值不小于0.5m Ω 。电机接线盒内的三相导体和连接器应牢固、紧实、无发热、变色、标志清楚。定期给运转部位加润滑油。

7、试运行

打开主电源，检查电源指示灯是否正常。手动转动电机轴，转动应灵活。点动判断泵转向是否正确，如有错误，应予以纠正。泵运行应平稳，无明显振动和异常声响，压力指示正常，电流不平衡，小于20%，控制柜电器无不良噪音，良好的维修记录。