

APX-E01触摸屏监控系统

产品名称	APX-E01触摸屏监控系统
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	3600.00/普通
规格参数	
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

性能与特点 检测功能：系统包括主监控、交流检测单元、开关量单元、电池巡检和绝缘检测单元，可以精确地监测系统各项运行参数，同时还可兼容通信模块和逆变模块； 控制功能：包括对电池的智能化充放电管理（严格控制电池充电电压电流，延长电池使用寿命）、智能型交流双路自动切换、模块开关机和电压电流控制； 人机界面：大屏幕液晶显示器（一个画面可显示20*15个汉字，也可显示电池组的充放电曲线），触摸屏点触式操作，全部汉字显示，操作简便；

告警功能：当系统出现异常时，立即产生声光告警、启动故障继电器并通过rs485传送到后台，同时主监控显示自动跳到故障信息显示画面，便于机房无人值守的科学化管理； **设置功能**：可灵活对系统进行配置（如母线分段与否、模块数量、电池组数、巡检仪和绝缘检测仪数量等）、设定各参数上下报警限、设定电流传感器变比、对故障输出节点进配置； 采用电力部标准通信协议，提供rs485通信接口，方便与电力自动化系统对接，实现对电源系统“四遥”功能，从而达到无人值守的自动化管理的目的；(与后台通讯方法是：通过主屏第1行“电力电源智能监控系统”的后面以不同的符号表示通讯是否正常

- 1、当没有任何反映时，说明没有收到后台的任何数据，问题在于硬件接线可能有问题；
- 2、当发现有“。”在闪烁时，说明收到了数据，但数据包不对，可能是地址或波特率设置的问题；
- 3、当发现有“：”在闪烁时，说明收到了数据包，但校验的字节有问题；
- 4、当发现有“*”在闪烁时，说明后台通讯成功；
- 5、在监控后面板左下方，当绿灯闪烁时，表示监控有数据发出，当黄灯闪烁时，表示监控接到了外面的数据了)

操作权限管理方式，系统设有出厂密码、和超级密码，非授权人员只能做一些简单的查询操作，确保系统安全可靠运行。

本身具有母线绝缘检测功能，也可挂接120路支路可分段绝缘单元。

可检测一路3向交流电压,也可挂接能检测双路3相电压检测和控制的交流单元。

开关量输出可自主设置，其中输出2、3和4可设置为硅链控制。 可挂接最多160路开关量单元。

可挂接最多120路开关状态量单元。 可挂接最多两组120节电池巡检单元 本身带有8路开关量信号输入点,当开关量数目设置为0时,告警显示为外壳上丝印的字；当设置为8时，告警显示为数字；例如第1路有接地时，设置为0时显示“开关01防雷器”设为8时显示“开关01开关输入1”。

开孔尺寸：237x141（长x宽）。