

变压器绝缘护套,变压器接线防护套

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 变压器绝缘护套,变压器接线防护套 |
| 公司名称 | 乐清登瑞电气有限公司 |
| 价格 | .00/组 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 乐清市七里港镇曹田后村 |
| 联系电话 | 0577-27879560 13216019559 |

产品详情

乐清登瑞电气有限公司供应多种规格的【变压器绝缘护套】产品，专业提供【变压器绝缘护套】的价格、型号、图片,厂家直接供货价格优势明显,找【变压器绝缘护套】生产厂家,就选登瑞电气,详情请来电咨询!

变压器绝缘护套结构

变压器绝缘护套总共分为：3个高压，4个低压，每套为7个

变压器绝缘护套产品性能：产品采用合成高级橡胶高温硫化而成，永不变形，产品寿达50年，具有良好的绝缘性能，绝缘强度大于20kv/mm绝缘电阻大于1000，阻燃性loi>35%,产品设计合理，安装方便，扣接结构便于检修时拆装重复使用，产品耐高低温，可在-60度——380度范围内使用，耐紫外线，优异的疏水性，耐老化，满足户外长期运行。

变压器绝缘护套作用及优点

- 1.有效的杜绝绝缘飞禽走兽等小动物或异物搭接造成的短路事故
- 2.防止凝露闪络、污秽闪络、冰柱粘雪造成的电气事故
- 3.防止酸雨、盐雾及有害化学气体对变压器进出线的腐蚀
- 4.避免行人误触裸露的电气接点而造成的人身伤亡事故
- 5.防护罩与计量装置全封闭运行可防止不法分子窃电

6.扣接结构，安装简单，可重复使用

变压器绝缘护套安装要求

- 1.绝缘护套施工前办好停电线路第一种工作票。
 - 2.对全体施工人员作本工程的技术交底。
 - 3.工作票负责人接到停电指令后，核对停电线路名称，确定无误后才可派施工人员登塔作业。
 - 4.安排施工人员进行验电，确认线路无电压后在工作地段两端挂接地线，挂接地线时先接接地端，后接导体端；拆除接地线先拆导体端后拆接地端；工作人员必须戴绝缘手套，并派专人监护。
 - 5.进行高空作业施工时，如遇雷雨天气，必须增挂临时接地线，必要时停止施工。
 - 6.导地线架线（弛度调整）完毕，工程通过竣工验收后，进行接地线拆除时，工作人员必须戴绝缘手套，并派专人监护。
- (7) 跨越10kv高压线与380v低压线及其它弱电线路施工时必须搭设可靠的跨越排栅，施工时必须派专人看守。

以上是变压器绝缘护套详细信息，如果您对变压器绝缘护套的价格、厂家、型号、参数、图片有什么疑问，请联系我们获取变压器绝缘护套的最新信息。