

圣阳蓄电池SP12-50 12V50AH参数说明

产品名称	圣阳蓄电池SP12-50 12V50AH参数说明
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	245.00/件
规格参数	圣阳蓄电池:医疗设备/医院/手术室 12V50A:UPS及计算机备用电源 曲阜:机房数据中心控制室
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

铅酸蓄电池的使用与维护

充电

日常维护

浮充电压:建议范围13.5V - 13.8V; 建议值 13.7V均衡充电:建议范围14.1V - 14.4V; 建议值 14.1V

为了了解电池和设备的运行状况和防止检查过程中电池意外损坏，机房UPS系统蓄电池、基站(包括室外MBO)和光缆无人站UPS系统的蓄电池维护作业项目及周期按下列方法定期检查电池并做记录。

月度检查维护项目:电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查季度检查维护项目:

电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查、每个电

池的浮充电压

年度检查维护项目, 电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查、每个电池的浮

充电电压、核对性放电(放出电池额定容量的30-40%、挑选出放电电压明显落后的电池

问题处理

故障类型

漏液

破损

着火

外观异常

温度过高

容量不足

单体电压偏低

处理方法

更换电池

更换电池

更换电池

请与客服联系

请确认充放电参数或更换故障电池

单独均衡充电不低于24小时

单独均衡充电不低于24小时

备注

请用干粉灭火器

容量仍不足则更换