

合肥中环|可定制 防爆配电箱厂家 肥西县配电箱

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 合肥中环 可定制 防爆配电箱厂家 肥西县配电箱 |
| 公司名称 | 合肥中环电力设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号 |
| 联系电话 | 18326689888 18326689888 |

产品详情

配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，防爆配电箱厂家，操作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件，必须有可靠的屏护。配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑，涂层应附着牢固，颜色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离1米处观察无明显色差和反光，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。总配电箱电器额定值、动作整定值，应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合质量要求。

环境温度对低压电器影响引起的故障：配电箱中的低压电器，由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40℃；配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm，配电箱厂家，配电箱箱体厚度不小于2.0mm厚度的冷轧钢板制成，钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm。背板的厚度不小于3.0mm。配电箱均要求能在三级污染的条件下运行，即配电箱的防护等级达到IP3X。所有箱体用的钢板，型钢必须在喷涂前进行除油、除锈磷化处理，其他金属件均应要有防腐能力，肥西县配电箱，。

配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然

后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。设备安装应保证牢固、端正，移动式设备应装设在坚固的支架上，固定式设备的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m；所有的配电箱必须具备良好的防雨防尘措施。配电箱盖应完好无损，操作完毕后及时将盖子盖上。在更换空气断路器时，要综合考虑配电箱的额定电流、负载的额定电流等，且更换的空气断路器仍要以向上操作为合闸的原则安装。

合肥中环|可定制(图)-防爆配电箱厂家-肥西县配电箱由合肥中环电力设备有限公司提供。合肥中环电力设备有限公司是从事“ 高压柜,变压器,开关设备,开关柜,分支箱,配电箱 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。