

# 广州黄埔联和中餐厅厨房排烟风管施工“本信息长期有效”

产品名称	广州黄埔联和中餐厅厨房排烟风管施工“本信息长期有效”
公司名称	广州市德宇工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区员村二横路8南侧之一209
联系电话	15521381945 15521381945

## 产品详情

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一体的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

### 餐饮厨房排油烟系统设计

#### (1) 餐饮厨房油烟排风量参数确定

为了提高厨房油烟的净化效率，根据具体的实际情况，餐饮厨房要有确定的油烟排风量的标准，以便空气中的烟气定期定量地排放出去，要切实按照排风罩吸入的风速推算，排风罩口的吸风速要大于0.6m/s，较小的排风量要根据具体罩口的周长P、罩口到灶台的距离H来计算，具体公式为排风量 $L=1000PH$ 。并严格按照罩口的吸风速要大于0.6m/s的要求，推算出吸风速度的范围。根据现有通俗的排风量参数的算法，可以采用换气次数的多少来估算建筑餐厅厨房的排风量的大小，例如中餐厅、西餐厅、职工餐厅的厨房的排风量大小分别要在40~55(次/h)、30~45(次/h)、25~30(次/h)范围内。

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一体的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

### 防排烟通风系统解决方案

1. 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应由计算确定，或查表确

定。当计算值与查表结果不一致时，应按两者中较大值确定。

2. 层数超过32层的高层建筑，其送风系统及送风量应分段设计。

3. 剪刀楼梯间可合用一个风道，其风量应按二个楼梯间风量计算，送风口应分别设置。

4. 封闭避难层（间）的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30立方米/小时计算。

5. 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室，宜分别独立设置送风系统，当必须共用一个系统时，应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

6. 机械加压送风机的全压，除计算不利环管道压头损失外，尚应有余压。

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一一体化的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

白铁通风管道加工的主要内容包括送风、排风、除尘以及排烟系统等等。

1、系统阻力：通风管道是通风系统的重要组成部分，通风管道系统设计的目的，威海白铁通风管道加工是要合理地组织空气流动，中餐厅厨房排烟风管施工，在保证使用效果的前提下，合理确定风管的结构、布置和尺寸。

2、气流组织：白铁加工通风气流组织的基本原则是排风口应尽量靠近有害物源或散热设备，送风口应尽量靠近操作地点或人员经常停留处。

3、风机选型：根据风机的特性曲线可以看出，风机可以在各种不同的风量下工作，风机在特性曲线的某一工作点上，风机的风压与系统中的压力得到平衡，就确定了系统的风量。

目前，白铁通风管道加工主要包括以上这三点。

广州黄埔联和中餐厅厨房排烟风管施工“本信息长期有效”由广州市德宇工程有限公司提供。“通风管道工程,防水工程,房屋加固工程”选择广州市德宇工程有限公司，公司位于：广州市天河区员村二横路8南侧之一209，多年来，德宇工程坚持为客户提供好的服务，联系人：黄东平。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德宇工程期待成为您的长期合作伙伴！