

配电箱定制 合肥中环|按需定制 蚌埠配电箱

产品名称	配电箱定制 合肥中环 按需定制 蚌埠配电箱
公司名称	合肥中环电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号
联系电话	18326689888 18326689888

产品详情

配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，蚌埠配电箱，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。配电箱均要求能在三级污染的条件下运行，即配电箱的防护等级达到IP3X。所有箱体用的钢板，型钢必须在喷涂前进行除油、除锈磷化处理，配电箱定制，其他金属件均应要有防腐能力，为了方便使用和延长配电箱使用寿命，应该将其安置在干燥度高、便于通风、采光良好的地方，只要不影响美观和妨碍使用即可。配电箱尽量靠近用电量、用电设备多以及进出线方便的地方。

进入高压配电箱的电源线，严禁用插销连接;配电箱、开关箱的箱体材料，一般选用钢板，亦可选用绝缘板，但不宜选用木质材料;电箱之间的距离不宜太远。配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，成套配电箱，操作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件，户外配电箱，必须有可靠的屏护。照明配电箱的箱下底与地面的垂直距离宜大于1.3m，小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m，并且移动式电箱应安装在固定的金属支架上。

连接箱盘面板上的电器及控制台等可动部位的电线应采用多股铜芯线并留有余量，线束外套塑料管加强绝缘，成束绑扎，不同电压等级，不同控制回路应分别绑扎，标识明确，与

电器连接时，端部铰接，箱的箱体金属板、框架、所有活动门、做隔离二层板、带电导体的金属板、装有36V以上电器的门，盖板等导电部件必须用铜编制涮锡带与箱体上的接地端子进行可靠连接，配电箱盖应完好无损，操作完毕后及时将盖子盖上。在更换空气断路器时，要综合考虑配电箱的额定电流、负载的额定电流等，且更换的空气断路器仍要以向上操作为合闸的原则安装。

配电箱定制-合肥中环|按需定制-蚌埠配电箱由合肥中环电力设备有限公司提供。合肥中环电力设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的开关电源等行业积累了大批忠诚的客户。中环带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！