

配电箱 智能配电箱 中环

产品名称	配电箱 智能配电箱 中环
公司名称	合肥中环电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号
联系电话	18326689888 18326689888

产品详情

每台用电设备应有各自的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自的开关箱，三级配电箱，且必须满足“一机一闸一漏”要求，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(包含插座)。配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。新增负载时，需考虑新增电流是否超出控制该回路空气断路器的额定电流。超出时需更换成相应容量的空气断路器。更换空气断路器前要断电，更换后要固定牢固。

配电箱的整体进行自查也是不能避免的，配电箱，及时发现问题才能延长我们配电箱以及配电箱内部配件的使用寿命，同时这也是在节约我们公司的成本，为公司减少不必要的损失。环境温度对低压电器影响引起的故障：配电箱中的低压电器，智能配电箱，由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40℃；电器元件要求：配电箱、开关箱内电器元件必须可靠、完好，严禁使用破损、不合格电器。电器产品进场时必须审验生产（制造）许可证、产品合格证、产品说明书、出厂检验记录。

配电箱的整体进行自查也是不能避免的，及时发现问题才能延长我们配电箱以及配电箱内部配件的使用寿命，同时这也是在节约我们公司的成本，配电箱多少钱，为公司减少不必

要的损失。配电箱的焊接、螺栓连接均应牢固，焊缝应均匀、光洁、无焊皮、焊穿、气孔等不良现象;螺栓的连接应有平垫圈、弹簧垫圈、外露丝扣2—5扣。配电箱内部零件、开孔边缘应平整光滑。连接线要使用绝缘导线，不得有漏电部分。工作零线要通过接线端子板连接，与保护零线接线端子板分设；金属箱体、电器安装板以及电器的不应带电金属底座，外壳必须有接零措施。

配电箱-智能配电箱-中环(推荐商家)由合肥中环电力设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥中环电力设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为开关电源具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!