

户外配电箱 配电箱 合肥中环|按需定制

产品名称	户外配电箱 配电箱 合肥中环 按需定制
公司名称	合肥中环电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号
联系电话	18326689888 18326689888

产品详情

施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处，以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带，确保三相负荷保持平衡。配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑，涂层应附着牢固，颜色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离1米处观察无明显色差和反光，户外配电箱，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。新增负载时，需考虑新增电流是否超出控制该回路空气断路器的额定电流。超出时需更换成相应容量的空气断路器。更换空气断路器前要断电，更换后要固定牢固。

电器元件要求：配电箱、开关箱内电器元件必须可靠、完好，严禁使用破损、不合格电器。电器产品进场时必须审验生产（制造）许可证、产品合格证、产品说明书、出厂检验记录。照明配电箱分金属外壳和塑料外壳两种，有明装式和暗装式两类，其箱体必须完好无缺。照明配电箱配电箱不宜安装过高，一般安装标高为1.8米，以便操作；进配电箱的电线必须用锁紧螺帽固定。连接箱盘面板上的电器及控制台等可动部位的电线应采用多股铜芯线并留有余量，高压配电箱，线束外套塑料管加强绝缘，成束绑扎，不同电压等级，不同控制回路应分别绑扎，配电箱定制，标识明确，与电器连接时，端部铰接，。

设备安装应保证牢固、端正，配电箱，移动式设备应装设在坚固的支架上，固定式设备的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m；所有的配电箱必须具备良好的防雨

防尘措施。各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，开关电器应标明用途，箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏，并有防雨防砸措施。配电箱内电器选择不当引起的故障：由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，且未考虑到三相负荷的不平衡情况

，。

户外配电箱-配电箱-合肥中环|按需定制(查看)由合肥中环电力设备有限公司提供。合肥中环电力设备有限公司是一家从事“ 高压柜,变压器,开关设备,开关柜,分支箱,配电箱 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 中环 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使中环在开关电源中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！