

水塔水井水泵自动水位控制箱/单相智能液位控制器 EDF-1302X

产品名称	水塔水井水泵自动水位控制箱/单相智能液位控制器 EDF-1302X
公司名称	乐清市伊莱科电气有限公司
价格	195.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:elecail/伊莱科 型号:edf-1302x
公司地址	乐清市柳市镇吕岙村
联系电话	27813799 13868780968

产品详情

伊莱科全程顾问式服务

当您考虑购买伊莱科产品时，就已经被纳入了伊莱科“全程顾问式服务系统”。无论售前、售中、售后，伊莱科时刻关注客户。想客户所想，紧密无缝的服务体系保证在第一时间了解顾客的需求，强大的执行力确保第一时间满足顾客的需求。

伊莱科“全程顾问式服务系统”，就是贯穿售前、中、后，以crm信息平台为基础、以国内国际热线为中心，以训练有素的工程师团队为依托的专业服务体系。伊莱科的服务工程师都经过严格的专业培训与上岗认证，他们非常了解产品和客户的需求。所以，无论何时，无论何地，无论客户面临如何棘手的问题，他们都在第一时间解决问题。

从专注到专业，伊莱科用了10年from concentration to the professional, it took elecail 10years从专业到专家，您只需要两分钟from the professional to expert, you only need two minutes

此款控制箱适合3千瓦以内的水泵使用，不用内部接线，只需要知道输入和输出的接线即可，特别适合不太懂电工知识的客户使用！我们同时提供强大的技术支持！接线无忧！

本产品采用单片机控制，并结合高层楼宇上、下水池（水塔）的水位分级提示进行设计，并具有下水池控制，水池排水及缺水保护等功能，可自动实现水箱补水、排水、并有效防止水池水位过高溢出或水泵空转损坏。非常适合城镇家庭、农村、学校、工矿企事业单位的水池-水井供水工程，广泛应用于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。

【品牌】伊莱科

【品名】单相智能液位控制箱

【型号】edf-1302x

【尺寸】14cm*25cm*30cm(长宽高)

【重量】3800g

5为上水池（水塔）上限水位控制点，水位上升达到高水位，水与探头接触，水位控制器自动关系；

6为上水池（水塔）下限水位控制点，水位下降到6水位以下，水与探头脱离，水位控制器自动开泵，水池加水；当下水池水位低于9时，水泵停止供水；

7为上水池和10为下水池（水塔）的公用线，放在水池的最低点，比6和9都要低；11为接地线。

安装使用其它说明1、为确保水位控制器正常工作，安装好后请再次检查输入输出的接线、探头链接是否接触可靠。可上下移动探头，使其接触、脱离水面，模拟检测水位控制器是否安装正确且能按您的需要正常工作。2、建议将各点探头固定在水池内壁，以免探头位置发生偏移导致水位控制器误动作。（若水池壁为金属，则探头不宜接在内壁，要悬空在水池内，以免碰到金属壁导通误动作。3、本产品不适合各种不导电或导电性能很差的液体中，比如蒸馏水等。4、按上述接线方法接好后，检查产品开关，是否能根据用户需要手动开启、关闭水泵，然后将其调整回“自动”位置，水位控制器进入工作状态。5、临时需要开启、关闭水泵，请用液位控制器上的手动开关控制。6、为避免误动作，请勿将产品安装在潮湿、腐蚀及高金属含量气体的环境中。7、强烈建议您配套使用本公司生产的液位控制器专用探头。8、为确保液位控制器正常工作，请两个月检查、清洗水位探头1到2次。

故障排除1、接通电源不工作；a、检查红色指示灯有无点亮，若不亮，检查输入输出接线端子是否均已接触良好；b、检查产品面板上“手动/自动”开关，是否在“关”上，将其调整回“自动”位置。2、水位超过或低于探头控制点，水泵没有自动关闭或开启，请按“自动/手动”开关手动控制水泵。并检查：

a、探头是否偏离原位，安放位置过高（过低）导致水位无法接触（脱离）；上、下水位探头线、公用线探头连接是否有互相错位，是否有接错或短路；b、探头有无锈蚀和脱落现象，探头线是否接触良好；c、公用线是否已经安放在水池最低位置。

"水塔水井水泵自动水位控制箱/单相智能液位控制器 EDF-1302X 促销"的供电电压为380/220V，型号是EDF-1302X，品牌为ELECALL/伊莱科，加工定制是是，外形尺寸为14cm*25cm*30cm（mm）