

品质保障|合肥通鸿 消防水泵控制柜原理 南京消防水泵控制柜

产品名称	品质保障 合肥通鸿 消防水泵控制柜原理 南京消防水泵控制柜
公司名称	合肥通鸿节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥高新区合欢路16号新世纪商务中心1幢201室
联系电话	18855105256

产品详情

消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵房应有不少与2条的出水管直接与环状消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时，其余的出水管应仍能通过全部出水量。消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。

当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房，消防水泵控制柜原理，并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。消防水泵房的设计要求：在有安静要求的房间，对其上、下和毗邻的房间内，不得设置水泵；如在其他房间设置水泵时，应采用水泵的隔震措施。当自动水灭火系统为开式系统，且设置自动启动确有困难时，经论证后消防水泵可设置在手动启动状态，并确保24h有人工值班。

当消防给水分区供水采用转输消防水泵时，转输泵宜在消防水泵启动后再启动；当消防给水分区供水采用串联消防水泵时，上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能，南京消防水泵控制柜，且对话界面应有汉语语言，图标应便于识别和操作。消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下，消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。

品质保障|合肥通鸿-消防水泵控制柜原理-南京消防水泵控制柜由合肥通鸿节能科技有限公司提供。合肥通鸿节能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。合肥通鸿带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事合肥消防巡检柜，安徽消防巡检柜，消防巡检柜厂家的厂家，欢迎来电咨询。