

东升镇医院消防整改 联捷消防24小时售后 医院消防整改公司

产品名称	东升镇医院消防整改 联捷消防24小时售后 医院消防整改公司
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

产品详情

广州联捷消防工程有限公司——医院消防整改

消防栓的维修

防火栓是连接供水管网的一种常用的消防设施，由阀门、出水口和壳体等组成，用于防火供水的装置。消防栓必须定期检查，以确保使用的安全性。

《消防法》规定，任何单位和个人不得损坏、挪用、擅自拆除、停用消防设施和器材，医院消防整改方案，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。如发现消防栓损坏、漏水，维修时应向谁报告？让你在下面有所了解。

若发现消防栓一直在漏水，应先打电话给自来水公司，及时通知他们处理。消防栓坏了要看是在公共场所还是企事业单位，东升镇医院消防整改，公共场所的可同时通知消防队，不清楚消防队电话的，可打119或110报告。供水公司或消防队的人员检查漏水部位，然后确定抢修方案，zui后更换消防栓。

联捷消防工程有限公司——医院消防整改

消火栓移位有那些要求

制作图纸，标明当前位置和目的地位置

说明发生移位的原因。

转移期间的替代方案，

报当地消防部门审批

施工记录和有关部位的拆装

广州联捷消防工程有限公司——医院消防整改

消防设施的维修、保养服务方案如下：

气体灭火系统

- 1、检查维护气控屏，确保正常运转；
- 2、检查气瓶压力是否符合规范要求，有无泄漏现象。
- 3、检查测试手动和自动排气装置是否正常。
- 4、在自动报警系统中，模拟烟感和温感同时动作，检查气瓶电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作。
- 5、每月检查控制屏是否正常工作，气瓶压力是否正常。
- 6、每季度检查一次手动和自动排气装置。
- 7、每季度进行模拟烟、温探测器动作，是否有排气信号，报警器和蜂鸣器是否动作灵敏。

联捷消防工程有限公司——医院消防整改

消防管是什么

防火管是指连接防火设备和器材，并将防火灭火用水、气体或其它介质输送的管材。因为消防管道通常是静止的，所以也因此对管道要求比较严格，要求管道具有耐压力、耐腐蚀、耐高温的性能。

管道防火分类

球墨铸铁管，热镀锌钢管，不锈钢管，合金管，复合管等。

广州联捷消防工程有限公司——医院消防整改

消防保养中消防泵的维护保养

每班检查并确保消防系统供电、线路畅通，电器设备完好。

每班抽盘一次，联轴器要轻重均匀，无异常响声并作好记录。

每个月检查5，10，15，20，25，30个工作日的吸气装置内的平滑油位，加油位置在油窗中心线或稍低于中心线；启动消防车消防泵，检查泵上水时间及记录，1#，2#泵运转15分钟，3#，4#泵运行5分钟。

泵启动后要检查浮球总成运行情况，排水管内不能有水。如果有水的话，必须更换浮球密封垫。

泵启动后检查抽真空装置尺寸是否紧固，密封是否通畅，排气是否正常。

泵启动后要检查填料密封性水平，走漏不得超过10-30滴/分。

定期检查泵内各部位的平滑油，确保平滑系统正常工作。

定期检查各连接部位是否牢固，医院消防整改公司，是否有松动现象。

联捷消防工程有限公司——医院消防整改

消防器材维修保养制度

配备各防火重点部位的灭火器材、设备和设施，除抢险灭火外，不得用于与灭火工作无关的事项。

各火险区的工作人员严格管理消防器材，注意保养、防冻、防潮、防损。

对无故损坏消防器材的，医院消防整改，除按价赔偿外，视情节给予罚款或其他处罚四、对损坏的消防器材，应及时报告保卫科更换。

东升镇医院消防整改-联捷消防24小时售后-

医院消防整改公司由广州联捷消防工程有限公司提供。广州联捷消防工程有限公司是广东广州,灭火器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在联捷消防领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创联捷消防更加美好的未来。