

任城发电车租赁，济宁UPS电源出租，出售

产品名称	任城发电车租赁，济宁UPS电源出租，出售
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

任城发电车租赁，济宁UPS电源出租，出售 设备安装完毕后，若暂时不能送电运行，配电室门、窗要封闭，必要时设人看守。

未经允许不得拆卸设备零件及仪表等，防止损坏或丢失

安装后的配电柜（盘）禁止人员踩踏

(8)安装质量检查

应检查柜(盘)的试验调整结果，并应符合标准规范和设计要求。任城发电车租赁，济宁UPS电源出租，出售

检查柜(盘)内设备的导电接触面与外部母线连接处，应紧密接触，并记录检查结果。

检查柜(盘)与基础型钢间的连接，应紧密连接、固定牢固，接地应可靠，柜(盘)之间的接缝应平整；盘面标志牌、标志框应齐、正确并清晰。

二次回路线接线应正确，固定牢靠，导线与电器或端子排的连接应紧密，标志应清晰、齐全。盘内母线色标应均匀完整；二次接线排列应整齐，回路编号应清晰、齐全采用标准端子头编号，每个端子螺栓上接线不得超过两根。柜(盘)的引入、引出线应整齐。

注:UPS工作方式的切换操作及面板报警指示，必须按照UPS用户手册要

求，UPS切换至维修旁路操作时，切不可直接短接UPS主回路。

2、UPS馈线分支失电时的紧急处理任城发电车租赁，济宁UPS电源出租，出售

UPS故障停机，会造成UPS馈线分支失电，UPS重要负载将临时失电，根

据馈线负载情况，紧急处理如下：

1. DCS装置电源分支失电：检查DCS电源柜内电源模块是否正常切转，

UPS供电的所有计算机、交换机、电源模块工作是否正常。紧急恢复分支UPS供电，

因电源模块切转失败造成的DCS系统失电，按事故处理规程进行相应事故处理。

任城发电车租赁，济宁UPS电源出租，出售2主控制室微机电源、电气工程师站电源分支失电：紧急恢复分
支UPS供

电，如不能成功，及时将计算机电源接入市电供电。在电气ECS操作员站无法

监控操作时，运行人员应通过保护屏及现场控制柜进行监视控制，按事故处理规程进

行相应处理。

3. 锅炉、汽机电动机变送器屏分支失电：紧急恢复分支UPS供电，如不能

成功，及时将变送器屏接入市电供电。#4、5机组DEH功率变送器失电将影响