

# 配电箱定制 庐江县配电箱 合肥中环|性能稳定

产品名称	配电箱定制 庐江县配电箱 合肥中环 性能稳定
公司名称	合肥中环电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号
联系电话	18326689888 18326689888

## 产品详情

配电箱的整体进行自查也是不能避免的，高压配电箱，及时发现问题才能延长我们配电箱以及配电箱内部配件的使用寿命，配电箱定制，同时这也就是在节约我们公司的成本，庐江县配电箱，为公司减少不必要的损失。配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内部。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。设备安装应保证牢固、端正，移动式设备应装设在坚固的支架上，低压配电箱，固定式设备的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m；所有的配电箱必须具备良好的防雨防尘措施。

设备安装应保证牢固、端正，移动式设备应装设在坚固的支架上，固定式设备的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m；所有的配电箱必须具备良好的防雨防尘措施。总配电箱电器额定值、动作整定值，应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合质量要求。连接线要使用绝缘导线，不得有漏电部分。工作零线要通过接线端子板连接，与保护零线接线端子板分设；金属箱体、电器安装板以及电器的不应带电金属底座，外壳必须有接零措施。

照明配电箱的箱下底与地面的垂直距离宜大于1.3m，小于1.5m。移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m，并且移动式配电箱应安装在固定

的金属支架上。总配电箱电器额定值、动作整定值，应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合质量要求。照明配电箱分金属外壳和塑料外壳两种，有明装式和暗装式两类，其箱体必须完好无缺。照明配电箱配电箱不宜安装过高，一般安装标高为1.8米，以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。

配电箱定制-庐江县配电箱-合肥中环|性能稳定由合肥中环电力设备有限公司提供。合肥中环电力设备有限公司为客户提供“高压柜,变压器,开关设备,开关柜,分支箱,配电箱”等业务，公司拥有“中环”等品牌，专注于开关电源等行业。，在安徽省合肥市新站区西淝河路1136号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：闫经理。