

低压配电箱 阜阳配电箱 合肥中环|性能稳定

产品名称	低压配电箱 阜阳配电箱 合肥中环 性能稳定
公司名称	合肥中环电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号
联系电话	18326689888 18326689888

产品详情

电器元件要求：配电箱、开关箱内电器元件必须可靠、完好，严禁使用破损、不合格电器。电器产品进场时必须审验生产（制造）许可证、产品合格证、产品说明书、出厂检验记录。照明配电箱分金属外壳和塑料外壳两种，有明装式和暗装式两类，其箱体必须完好无缺。照明配电箱配电箱不宜安装过高，一般安装标高为1.8米，以便操作；进配电箱的电线管必须用锁紧螺帽固定。连接箱盘面板上的电器及控制台等可动部位的电线应采用多股铜芯线并留有余量，低压配电箱，线束外套塑料管加强绝缘，成束绑扎，阜阳配电箱，不同电压等级，不同控制回路应分别绑扎，标识明确，与电器连接时，端部铰接，。

施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处，以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带，确保三相负荷保持平衡。配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑，配电箱家用，涂层应附着牢固，颜色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离1米处观察无明显色差和反光，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。新增负载时，需考虑新增电流是否超出控制该回路空气断路器的额定电流。超出时需更换成相应容量的空气断路器。更换空气断路器前要断电，防爆配电箱厂家，更换后要固定牢固。

配电箱内电器选择不当引起的故障：由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，总配电箱电器

额定值、动作整定值，应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合质量要求。连接线要使用绝缘导线，不得有漏电部分。工作零线要通过接线端子板连接，与保护零线接线端子板分设；金属箱体、电器安装板以及电器的不应带电金属底座，外壳必须有接零措施。

低压配电箱-阜阳配电箱-合肥中环|性能稳定由合肥中环电力设备有限公司提供。合肥中环电力设备有限公司是从事“ 高压柜,变压器,开关设备,开关柜,分支箱,配电箱 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。