

科士达UPS电源GP810H工频机长效机单进单出10KVA负载8KW外接电池

产品名称	科士达UPS电源GP810H工频机长效机单进单出10KVA负载8KW外接电池
公司名称	江苏齐聚协胜电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达 型号:GP810H 质保:三年
公司地址	扬州市邗江区绿地商务广场（江阳西路109-1号）4幢1707室（注册地址）
联系电话	15861376718 15861376718

产品详情

科士达UPSGP810H 科士达UPS10KVA/8KW

UPS 电池欠压是由于 UPS 逆变器末级驱动电路损坏，造成电池放电所致。若在修好电路故障后，及时将电池接入原电路充电，仍然会使电池复好如初。问题在于，欠压的电池无法使 UPS 启动成功，即切换到市电(充电) 状态。此时，可用如下办法解决：(1) 先用好的电池将 UPS 启动到市电状态后，再撤掉好电池换上待充电的欠压电池。注意：调换电池时，要求 UPS 空载运行。一般 UPS 进入市电状态后，只要保持输入市电正常，撤掉电池不会影响市电供电状态。(2) 将欠压的电池先充电到 10.5V 以上，再接入原 UPS 电路，便可使UPS 成功启动。给欠压的电池充电，

可利用微机电源中的+12V 电源给电池直接充电。充电中注意观察充电电流，根据测出的实际充电电流，以确定是否加限流电阻。