

# 通风管检测 江苏风管第三方检测

产品名称	通风管检测 江苏风管第三方检测
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	消防风管:耐火极限 通风管道:完整性 隔热性 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

## 产品详情

### 6.1.3 送风竖井

检测要点：

- (1)竖井不应有（影响系统功能的）泄露。
- (2)混凝土风道内表面应用水泥砂浆抹光，保持井道的气密性。

检测要点：任意开启三个相邻前室的风口，用风速仪测试竖井内的风速。

### 6.1.4 机械加压送风系统功能

检测要点：

- (1)防烟楼梯间为40Pa ~ 50Pa，前室、合用前室、消防电梯前室、密封避难层为25Pa ~ 30Pa.检测时在门全闭时进行。
- (2)同时开启三层门，门外风速应为0.7-1.2m/s。

检测器具：补偿式微压仪、热球式风速仪

检测方法：

- (1)将前室和楼梯间的防火门全关。
- (2)在大楼低、中、高区各选一层为模拟火灾层（宜每10层选一层）。测试各模拟火灾区前室、楼梯间的压力。

(3)同时打开火灾层及上下一层的防火门，测试三层门同时开启时各门处的风速。

(4)如有可能，可以用烟雾喷射仪进行模拟喷烟试验，系统有明显的挡烟效果。