

# 通风管道防火检测 合肥防排烟风管包裹材料检测

产品名称	通风管道防火检测 合肥防排烟风管包裹材料检测
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	消防风管:耐火极限 通风管道:完整性 隔热性 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

## 产品详情

### 3.4.2铁皮风管防火板耐火包覆层安装工艺

- (1) 根据铁皮风管的口径大小，分别裁切出U型龙骨及L型轻钢龙骨；将U型龙骨用抽芯铆钉固定成紧贴风管的轻钢龙骨圈，轻钢龙骨圈的排布中心距离为950mm。
- (2) 用抽芯铆钉将L型轻钢龙骨固定在轻钢龙骨圈上，形成完整的轻钢龙骨骨架。
- (3) 将防火板用自攻螺钉固定在轻钢龙骨上，做成铁皮风管包覆。
- (4) 龙骨与板材安装完成24小时后，借助嵌缝腻子弥补板缝/钉孔存在的分缝隙，详细流程为：使用专业嵌缝料对防火板拼接缝进行填充；当第一层嵌缝料干后24小时，才可以开展抹平工作，且用于抹平的第二道嵌缝腻子应比第一道宽40mm,并且应对便边缘处进行刮刀拉平操作，以保证交接处平滑。
- (5) 所有的自攻螺丝应沉入板面N1mm。

