

XZC-3KVA/0.2KV试验变压器电源控制箱、试验变压器操作箱

产品名称	XZC-3KVA/0.2KV试验变压器电源控制箱、试验变压器操作箱
公司名称	宝应佳特高压电器设备厂
价格	2400.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:佳特 型号:xzc-3kva/0.2kv
公司地址	夏集镇人民路
联系电话	0514-88779418 13952580657

产品详情

使用方法：

- 1、将电源线及输出和仪表线连接好，设定所需试验时间，合上电源，断开按钮灯亮，同时控制箱报警。
- 2、将调压器回到零位，按下吸合按钮，吸合按钮灯亮，同时，电铃报警断开。
- 3、顺时针旋转调压器手柄，调压器开始升压。
- 4、密切注意电流表及电压表，当升到所需额定电压时，打开时间开关，时间继电器工作计时。
- 5、当时间继电器到达所需时间时，将自动切断输出电源。同时控制箱报警。
- 6、逆时针旋转调压器手柄，调压器回零。
- 7、如果试品短路或击穿，电流继电器动作，切断输出电源。

注意事项：

- 1、控制箱和试验变压器有可靠接地。
- 2、试验前，应做好责任分工，设定好试验现场的安全距离。
- 3、试验过程中，一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压，切断电源，并查明原因。

"供应XZC-3KVA/0.2KV试验变压器电源控制箱、试验变压器操作箱"的额定电压为220（V），型号是XZC-3KVA/0.2KV，额定电流为15（A），品牌是佳特，加工定制为是