

木条装饰景观型DFW-12型高压电缆分接箱广东供应-紫光电气

产品名称	木条装饰景观型DFW-12型高压电缆分接箱广东供应-紫光电气
公司名称	广东紫光电气有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:紫光电气 型号:dfw-12
公司地址	广东东莞茶山工业区圆中一路A区
联系电话	86-076922688801 18666862668

产品详情

电缆分接箱展示：

概述：

dfw-12型户外电缆分接箱系三相交流12kv，频率为50hz的户外装置。适用城市工业小区、住宅小区、商业中心、石油化工等其它场合的配电网中。特别适合城市道路电网改造工程、可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。

dfw-12户外电缆分接箱满足gb3906、gb11033等标准。

正常使用条件

环境温度上限+50 、下限-30 。

海拔高度不大于2000米。

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%。

地面倾斜度不大于5度。

地震耐受能力 8级。

安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及经常性剧烈振动。

(超过本产品技术条件的环境条件下使用，请与制造商协商)

产品型号及技术参数

外形尺寸和重量结构特点

户外电缆分接箱采用2mm/1.5mm厚的cr18ni9ti全不锈钢板折弯、拼装或焊接而成。外壳防护等级达到ip33。

户外电缆分接箱采用环氧树脂浇注的母线系统，电缆头与母线汇接为螺栓连接，逐级紧固式，汇接头外部采用进口硅橡胶护套密封包覆，全屏蔽可触摸。电缆头配用全套户内热缩式电缆终端头。

户外电缆分接箱箱体结构采用欧式流行翻盖、斜开户外型防雨箱体设计，表面喷塑，人文环境协调，与城市绿化带，隔离带等自然景物融为一体。造型美观、大方。

箱体能隔热、通风、防紫外线照射、防水、防尘、抗腐蚀、体积小、结构紧凑、安装方便。

安装、调试及使用

运输与储存 电缆分接箱在运输过程中，分接箱的倾斜角不得大于15°，不得出现可能使分接箱碰撞，倾翻的状况。

用吊车、叉车装载、人工a 电缆分接箱的重量较轻，最重的约为一百多公斤，可直接用人力抬或者使用箱体两侧的起吊

钩即可就位(起吊钩为暗藏式内螺纹，安装一个m12的螺丝就可以起吊箱体，就位后把螺丝拆掉)；

b 吊绳应有足够的承载力，吊钩宽度 30mm；

c 起吊电缆分接箱应同时使用底座上吊销，起吊时绳与垂线之夹角不得大于30°；储存

产品(即使是带外包装)不宜长期露天储存。较长时期储存时,应储放在干燥、通风的户内仓库,产品的外包装有效期一般不超过1年。

分接箱的现场安装

使用张力等级8.8的标准螺栓,对应的拧紧扭矩如下:

为了保证最佳安装程序和质量,现场应有经特殊培训或专职人员负责指导和监护。

分接箱基础敷设应符合“电力施工及验收规范”的规定。

分接箱底座安装尺寸(图2)。

分接箱混凝土基础图(图3)。

分接箱安装示意图(图4)

安装前准备工作

a 必备工具:压线钳、喷灯、电工刀、盒尺、平锉等;

b 电缆附件:绝缘胶带、半导体带、酒精、若干专用铜接地线、若干个接地螺栓。

安装注意事项

电缆从电缆沟内穿进箱体时,一定要在母线“套管”端面的正下方,垂直进入并用抱箍将其固定在地基井内对应的电缆固定架上(见图4);

不能让前、后接头下方的电缆斜扭着,斜扭着的电缆会对“套管”产生扭力,长时间的扭力会使“套管”产生裂痕;

电缆端子(母耳)压接时,一定要注意端子平面的方向,要和母线“套管”的铜平面平行贴合。以免接触不良,发热升温,过热的高温使端子发红,导致电缆着火燃烧;

240mm²或300mm²大截面的电缆,一般先用前接头,直接压在母线套管上;

小截面的电缆,用后接头,安装在前接头的后边;

型号r类的可触摸接头或避雷器的外表都要通过接地环接地;

其它细节请按照有关电缆附件安装说明书进行;

严禁带负荷插拔前、后接头。

分接箱的运行：

准备工作

在接通高压电源之前，应完成下列工作：

所有电缆接头是否已按要求连接好，有无松动、脱开、断裂现象；

所有备用套管均用相应的绝缘帽封堵；

测量绝缘电阻；

所有电缆接头及箱体外壳的接地线必须接到一个稳定的、低阻抗的接地点；

除去箱内所有剩余材料，不相干的物体和工具，防止各类危害因素发生。

运行

在确保没有任何问题后，可以投入运行。

遵守国内有关电缆试验规程；

观察带电显示器是否闪光和保护装置(如短路故障指示器)是否完好；

观察任何异常情况；所有操作都在分接箱的门关闭后进行。

分接箱在正常运行的情况下，无需定期维护。如需维护时，应遵守本说明书有关规定。

订货须知

订货时请提供以下资料：

注明设备型号、分支数、主回路接线方案、进出线电缆截面(单芯电缆截面或三芯电缆截面)；

用户要求的箱体颜色(默认色为环保绿)；

其它特殊附件及技术要求(带屏蔽、可触摸等)。

温馨提示：如果您需要咨询本产品的报价，请您提供详细的一次电气图并附上贵公司名称、本人联系方式和技术联系人电话、项目名称、工程大概地址。以便我司销售或工程人员能及时与您沟通并为您解决问题，谢谢合作。

我们的承诺：

1、我们保证对外购配套部件设备的质量负责，采购中均进行了严格的进厂检验，并保证提供产品质量合格证书，使用说明及检验报告等有关资料。2、我们保证提供的设备是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和材料制造而成的，且技术先进，外形美观，质量完全符合招标文件及技术协议的规定，并保证所提供的产品在现场经过正确安装，正常运转和保养，在使用寿命期内有满意和可靠的性能。3、我们保证在交货前对产品质量、规格、性能等进行详细全面的检验，并出具相关产品所有的合格证书及检验报告。4、我们保证对产品设计、工艺或材料的缺陷而发生不足或故障负责。并对合同书及相关法律及上述原因引起的质量事故负责。

售后服务：

- 1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
- 2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年（详情见销售合同）
- 3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。
- 4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务；
- 5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。
- 6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。
- 7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
- 8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
- 9、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。
- 10、响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）
 - （1）、东莞市市内2小时。
 - （2）、广东省内2-8小时内。
 - （3）、省外24-72小时内。

广东紫光电气有限公司

曾锦河：136 6985 9998袁小姐：135 2858 0998李先生：131 1315 0810电话：0769-22688801 22688802传
真：0769-22688848qq：694203949qq：474758779e-mail：purlux@gdpurlux.com阿里旺旺：gdzgdq dgpdq网
址：www.gdpurlux.com地址：广东省东莞市茶山工业园圆中一路a区

"木条装饰景观型DFW-12型高压电缆分接箱广东供应厂家-紫光电气"的类型为高压电缆分接箱，型号是DFW-12，品牌为紫光电气，外壳材质是冷轨板,不锈钢,木条装饰景观型,非金属景观型,非金属复合材料，加工定制为是