

W1.5/0.15-30YAXBF18消防增压稳压给水设备

产品名称	W1.5/0.15-30YAXBF18消防增压稳压给水设备
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:盐城友安 规格:长x宽x高 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

W1.5/0.15-30YAXBF18消防增压稳压给水设备

消防增压稳压给水设备W1.5/0.15-30YAXBF18，消防增压稳压给水设备W1.5/0.15-30YAXBF18，智能消防增压稳压给水设备W1.5/0.15-30YAXBF18这三个名字都是一样的，都是图集中WYAXBF-18-18-30-i的消防增压稳压给水设备|消防增压稳压给水设备W1.5/0.15-30YAXBF18是24立方的不锈钢水箱和4KW的消防增压稳压设备组成的，一般是安装在楼顶上。

如果按照新的消防要求，消防增压稳压给水设备W1.5/0.15-30YAXBF18需要有3C认证。屋顶箱泵一体化W1.5/0.15-30YAXBF18主要组成结构：1.消防XBD-L系列单级泵：口径DN32
功率：4KW（管道泵、深井泵）流量：18立方/小时 扬程：30米2.消防控制柜：4KW 直接启动一控二（可增加双电源控制）3.隔膜气压罐：300L 0.6MPA 高1.7米 4.不锈钢消防水箱：4*4*2=32
含泵房隔断 有效容积18立方 焊接式或BDF装配式5.管路：碳钢机组一套（含压力表，水泵之间的管路，气压罐的槽钢基础）屋顶箱泵一体化W1.5/0.15-30YAXBF18售后服务，盐城友安供水设备有限公司在向用户提供稳定,高质量的产品的同时,提供优质的售后服务,确保用户在生产生活使用时的连续可靠性,以ISO2858服务质保为准,订立服务标准:

- 1、 公司将为用户使用产品终生跟踪,保养,维修,对使用中产品进行定期现场回访或电话回访,及时,快捷地发现,解决问题.
- 2、 盐城地区客户在出现水泵故障后,可以拨打我们盐城服务电话,我们将为你提供24小时全天候服务,我们将在12小时内赶到现场,决不耽搁客户的生产生活.其他地区客户我们也会在最短的时间内给予解决.
- 3、 免费为你指导安装,调试,一年免费保修,终生维护.
- 4、 的推出强制性调试制度,我们每个箱泵一体化必须由我公司专业人员调试完毕方可交付使用。消防增压稳压给水设备W1.5/0.15-30YAXBF18产品质量：选用进口不锈钢SUS304的不锈钢水箱专用板，符合国家OCr18Ni19卫生检验标准，不生锈，不长青苔，不漏水、yongjiu保持清洁卫生，安全稳固，使用寿命是混

凝土水箱的15倍以上，并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存。箱泵一体化地上式箱泵一体化 屋顶箱泵一体化 盐城友安供水设备有限公司 专业安装 发货快 包验收箱泵一体化|屋顶箱泵一体化W1.5/0.15-30YAXBF18报价/订做/安装复合国家标准，changjiazhixiao价格，设计、生产、安装由厂家一条龙。

该设备符合GB50974-2014消防规范：此产品的消防泵电机采用干式电机泵安装，符合2014.10.1开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》中对消防泵电机的技术规范要求;提供CCCF认证确保消防验收合格。

设计院图纸W1.5/0.3-30YAXBF12消防增压稳压给水设备消防泵站给水设备设计院图纸W1.5/0.15-30YAXBF18箱泵一体化消防增压稳压给水设备设计院图纸W1.5/0.15-30HDXBF36箱泵一体化消防泵站水箱设计院图纸W-6-18-30-I-HDXBF箱泵一体化消防增压稳压给水设备设计院图纸W-9-18-30-I-YAXBF箱泵一体化消防增压稳压给水设备设计院图纸W-12-18-30-I-YAXBF箱泵一体化消防水箱设计院图纸W-18-3.6-30-I-YAXBF箱泵一体化消防给水设备设计院图纸W-18-18-30-I-YAXBF箱泵一体化消防供水设备设计院图纸W-18-18/3.6-30-I-YAXBF箱泵一体化消防泵站水箱图集WYAXBF-18-18/3.6-30-I消防箱泵一体化生产厂家图集WYAXBF-18-3.6-30-I消防箱泵一体化报价图集WYAXBF-18-18-30-I箱泵一体化消防增压稳压给水设备图集WYAXBF-12-18-30-I消防箱泵一体化价格图集WYAXBF-9-18-30-I消防箱泵一体化订做图集WYAXBF-6-18-30-I消防箱泵一体化资质

W1.5/0.15-30YAXBF9由什么组成的？今天我发表此贴就是为了解决大家的疑问！如有不懂可以咨询箱泵一体化专业生产厂家,符合GB50974-2014消防规范：此产品的消防泵电机采用干式电机长轴泵安装，符合2014.10.1开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》中对消防泵电机的技术规范要求;提供消防CCCF认证，确保消防验收合格。我公司生产对应设计院图集号屋顶箱泵一体化消防水箱W1.5/0.15-30YAXBF9根据中国消防产品标准GB 27898.2-2011《消防消防增压稳压给水设备》省标图集苏S/T08-2009设计的新型消防专用固定灭火装置。该设备符合GB50974-2014消防规范：此产品的消防泵电机采用干式安装，符合2014.10.1开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》中对消防泵电机的技术规范要求;确保消防验收合格。

屋顶箱泵一体化消防水箱W1.5/0.15-30YAXBF9分别代表什么意思？

答：W是代表稳压系统，HDXBF代表箱泵一体化泵站，9是代表水箱有效容积，箱泵一体化消防增压稳压给水设备由什么组成的？

答：屋顶箱泵一体化消防水箱W1.5/0.15-30HDXBF9,由一个容积9立方的水箱中间割段和2台干式电机泵，1台控制柜和1台气压罐用管路基础组成的。

W1.5/0.15-30YAXBF18消防增压稳压给水设备

- 1、 不锈钢水箱一般采用SUS304材质的不锈钢板材,物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生；
- 2、 不锈钢水箱冲压成型,强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅；
- 3、 水箱板一般采用高镍8.0以上3042B板,表面光洁美观、易清洗；
- 4、 由于表面有致密氧化层,耐腐蚀性能优越，密封性能好；
- 5、 抗冲击性能大，抗震性能强；
- 6、 与其他类水箱对比。