

SIEMENS西门子 SITOP DC-USV不间断电源 6EP19312EC31

产品名称	SIEMENS西门子 SITOP DC-USV不间断电源 6EP19312EC31
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理经销商 电源模块:全新原装 假一罚十 德国:正品现货 实体经营
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

显示名称 数据类型 定义 描述Alarm_MR_SerialNumberDivergeBoolean
Sitop_8600_AlarmType检测到序列号不同Alarm_MR_UnexpectedModuleDetectedBoolean
Sitop_8600_AlarmType检测到非预期的模块类型Alarm_N_BufferStateFull Boolean
Sitop_8600_AlarmType缓冲已准备就绪。蓄能器已充满Alarm_N_BufferStateNotFull Boolean
Sitop_8600_AlarmType缓冲就绪受限。蓄能器未充满Alarm_N_BufferStateNotReady Boolean
Sitop_8600_AlarmType没有缓冲容量。蓄能器充电不足Alarm_N_SoftwareDownload Boolean
Sitop_8600_AlarmType固件已下载。Alarm_N_BufferingDisabled Boolean
Sitop_8600_AlarmType缓冲区组件的缓冲区就绪已停用。Alarm_N_SoftwareVersionDivergeBoolean
Sitop_8600_AlarmType检测到固件版本不同。

带有双层电容器的缓冲模块 SITOP

BUF8600涉及：6EP4293-8HB00-0XY0，6EP4295-8HB00-0XY0常规节点显示名称 数据类型 定义
描述DeviceManual String PropertyType 设备操作手册的地址（文件系统中的路径或 URL/web
地址）DeviceRevision String PropertyType 设备修订版HardwareRevision String PropertyType
设备硬件修订版本Manufacturer LocalizedText PropertyType 制造商名称Model LocalizedText PropertyType
设备型号名称ModuleIdentNumber Uint32 PropertyType 模块识别号OrderNumber String PropertyType
订货号RevisionCounter Int32 PropertyType 用于指示设备中静态数据调整频次的增量计数器。SerialNumber
String PropertyType 制造商的唯一设备标识号SlotId Uint16 PropertyType 插槽编号SoftwareRevision String
PropertyType 设备软件修订版本ActualState显示名称 数据类型 定义 描述BufferDisabledByInput Boolean
PropertyType 缓冲组件的缓冲就绪已取消激活。ChargingCurrent 2) Float PropertyType
充电电流ChargingState Byte AnalogItemType 充电状态（百分比）。100%相当于“充满电”。LoadCurrent
2) Float PropertyType 输出电流ModuleBufferDisabledByInput Boolean PropertyType
缓冲区组件的缓冲区就绪已停用。ModuleChargingState Byte AnalogItemType 充电状态（百分比）。100%

相当于“充满电”。工程组态和远程访问7.8 OPC UA 服务器SITOP PSU8600 电源系统设备手册, 01.2022, A5E36758446-7-5D 399显示名称 数据类型 定义 描述ModuleInternalBufferVoltage 2) Float AnalogItem Type 内部缓冲电压ModuleState Byte MultiStateDiscreteType运行方式ModuleStateLed Object 1) Sitop_8600_LedType缓冲模块上 LED 的状态ModuleUzkVoltage 2) Float AnalogItem Type 内部电源电压1) 含变量“Colour”和“State”2) 不支持, 值 = 0ActualSyncState显示名称 数据类型 定义 描述ModuleSynchronized Boolean PropertyType TRUE = MANUAL 和 REMOTE组态同步ActualUpdateState显示名称 数据类型 定义 描述UpdateProgress UInt32 AnalogItem Type 固件升级进度 (0 - 100 %)UpdateState UInt32 AnalogItem Type 当前或已完成的固件更新的状态或结果: 0: 固件更新中。1: 文件下载已终止, 必须重启系统才能开始内部更新过程。2: 不接受更新文件的数据格式。3: 更新文件过大。4: 更新文件与此设备不匹配。5: 设备处于缓冲模式, 此时无法更新。

Alarm显示名称 数据类型 定义 描述Alarm_F_CommunicationToModule Boolean Sitop_8600_AlarmType与扩展模块的通信出错。扩展模块的所有输出端已关闭。Alarm_F_General Boolean Sitop_8600_AlarmType常规错误Alarm_F_IncompatibleModuleDetected Boolean Sitop_8600_AlarmType模块的类型与组态不兼容。模块无法投入运行。Alarm_F_ModuleDefect Boolean Sitop_8600_AlarmType发生硬件故障。电源系统的所有输出已关闭。Alarm_F_ModuleParametersCorrupt Boolean Sitop_8600_AlarmType存储的模块组态有误。模块无法正常启动。Alarm_F_Overtemperature Boolean Sitop_8600_AlarmType因温度过高而关闭。缓冲组件已禁用Alarm_F_OvertemperatureModule Boolean Sitop_8600_AlarmType因温度过高而关闭。缓冲组件已禁用Alarm_F_SoftwareUpdating Boolean Sitop_8600_AlarmType正在进行固件升级。当前无法进行读/写访问。Alarm_F_UnexpectedEmptySlotDetected Boolean Sitop_8600_AlarmType检测到非预期的空插槽Alarm_F_UzkHigh Boolean Sitop_8600_AlarmType内部电源电压过高。电源系统的所有输出已关闭。Alarm_F_WrongChecksum Boolean Sitop_8600_AlarmType发现错误固件。设备必须在重新进行固件升级后再激活。Alarm_MD_General Boolean Sitop_8600_AlarmType出现严重的常规错误。因此设备运行可能会发生偏差Alarm_MD_LessCapableModuleDetected Boolean Sitop_8600_AlarmType检测到有模块功率不足。可能会导致系统特性异常Alarm_MD_ModuleParametersCorrupt Boolean Sitop_8600_AlarmType存储的模块组态有误。可能会导致模块特性偏差。Alarm_MD_Overtemperature Boolean Sitop_8600_AlarmType检测到某系统组件存在温度过高的危险。建议立即降低负载。工程组态和远程访问7.8 OPC UA 服务器SITOP PSU8600 电源系统设备手册, 01.2022, A5E36758446-7-5D 401显示名称 数据类型 定义 描述Alarm_MD_OvertemperatureModule Boolean Sitop_8600_AlarmType检测到某系统组件存在温度过高的危险。建议立即降低负载。Alarm_MR_BufferStateBuffering Boolean Sitop_8600_AlarmType电源系统通过缓冲扩展模块供电。Alarm_MR_General Boolean Sitop_8600_AlarmType发生常规错误, 但设备运行未发生变化。Alarm_MR_ModuleParametersCorrupt Boolean Sitop_8600_AlarmType存储的模块组态有误。但模块运行未发生变化。Alarm_MR_MoreCapableModuleDetected Boolean Sitop_8600_AlarmType检测到有模块功率过高。系统可以正常工作。Alarm_MR_NewModuleDetected Boolean Sitop_8600_AlarmType检测到新的未组态模块Alarm_MR_SerialNumberDiverge Boolean Sitop_8600_AlarmType检测到序列号不同Alarm_MR_UnexpectedModuleDetected Boolean Sitop_8600_AlarmType检测到非预期的模块类型Alarm_N_BufferStateFull Boolean Sitop_8600_AlarmType缓冲已准备就绪。蓄能器已充满。Alarm_N_BufferStateNotFull Boolean Sitop_8600_AlarmType缓冲就绪受限。蓄能器未充满Alarm_N_BufferStateNotReady Boolean Sitop_8600_AlarmType没有缓冲容量。蓄能器充电不足Alarm_N_SoftwareDownload Boolean Sitop_8600_AlarmType固件已下载。Alarm_N_BufferingDisabled Boolean Sitop_8600_AlarmType缓冲区组件的缓冲区就绪已停用。Alarm_N_SoftwareVersionDiverge Boolean Sitop_8600_AlarmType检测到固件版本不同ParameterSet/在“ParameterSet”节点下汇总了SITOP BUF8600 缓冲模块的所有变量。扩展模块SITOP CNX8600涉及: 6EP4436-8XB00-0CY0、6EP4437-8XB00-0CY0和6EP4436-8XB00-0DY0常规节点显示名称 数据类型 定义 描述DeviceManual String PropertyType 设备操作手册的地址(文件系统中的路径或URL/web地址) DeviceRevision String PropertyType 设备修订版HardwareRevision String PropertyType 设备硬件修订版本Manufacturer LocalizedText PropertyType 制造商名称Model LocalizedText PropertyType 设备型号名称ModuleIdentNumber UInt32 PropertyType 模块识别号OrderNumber String PropertyType 订货号RevisionCounter Int32 PropertyType

用于指示设备中静态数据调整频次的增量计数器。SerialNumber String PropertyType
制造商的唯一设备标识号SlotId Uint16 PropertyType 插槽编号SoftwareRevision String
PropertyTypeActualState显示名称 数据类型 定义 描述ModuleState Byte
MultiStateDiscreteType运行方式ModuleStateLed Object 1) Sitop_8600_LedType扩展模块上 LED
的状态。ModuleUzkVoltage 2) Float AnalogItemType 内部电源电压1) 含变量“Colour”和“State”。