

# 绝缘手套年检预防性测试

产品名称	绝缘手套年检预防性测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

在高压电气设备上操作时，绝缘手套用作带电作业的安全工具和仪器，主要用于操作高压隔离开关、高压跌落熔断器、油路断路器等。在低压带电设备上工作时，将其用作基本安全工具，即绝缘手套可直接用于带电作业的低压设备。

绝缘手套可使人的手与带电物体绝缘，是防止工人同时接触不同极性带电物体并造成触电的安全工具。下面给大家介绍一下绝缘手套的检测方法。

1.使用前应进行目视检查，检查橡胶是否完好，表面是否有针孔、缺陷、裂纹、砂眼、杂质、修边损坏、夹紧标记等。如果胶水损坏或泄漏，则不得使用。将手套朝手指方向滚动进行检查。当手套滚动到一定程度时，内部空气良好，因为体积减小，压力增加。如果抬起手指，则不会有空气泄漏。也可使用便携式绝缘手套检测器。将绝缘手套放在检测器上，就像将空气泵入气球一样。进入并检查绝缘手套是否漏气。

2.使用绝缘手套前，请检查有效期是否已过。

3.使用绝缘手套时，将外套插入手套套中。

4.由于绝缘手套的电气性能要求，不应使用医用或化学手套代替绝缘手套，绝缘手套不应用于其他用途。

5.绝缘手套应统一编号，现场使用的绝缘手套至少应有两副认证。

6.绝缘手套使用后应擦干以保持干燥和清洁，并撒一些滑石粉以避免粘附。

7.绝缘手套应与其他工具分开存放在干燥、凉爽的专用柜中。不要将任何东西压在手套上，以免刺穿手套。

8.绝缘手套不得放置在太冷、太热、直接暴露于阳光、酸、碱和药物的地方，以防止老化和降低绝缘性能。